

## Doplnění/Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

na realizaci veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení

-----  
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

### Zadavatel:

Název zadavatele: Město Bílina  
Sídlo zadavatele: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina  
IČ: 00266230  
osoba oprávněná jednat: Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka města  
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.bilina.cz/>

## „Instalace FVE na objektech a pozemku Města Bíliny“

Část č. 3 - Projekt a realizace výstavby FVE na střeše

ZŠ Za Chlumem - Design & Build

### 1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Město Bílina  
Sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina  
IČ: 00266230  
Jednající: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města  
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.bilina.cz/>  
Kontaktní osoba pro část 1: Ing. Stanislav Salač  
Tel.: +420 417 810 965  
E-mail: [salac@bilina.cz](mailto:salac@bilina.cz)

### 2. Zástupce zadavatele

Název: A-Z Alliance, zapsaný spolek  
Sídlo: Dřínovská 4582, 430 04 Chomutov  
IČ: 22815872  
Kontaktní osoba: Ivana Merhoutová  
Tel.: +420 736446887  
Email: [ivana@merhoutova.cz](mailto:ivana@merhoutova.cz)

**Na základě tohoto vysvětlení zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.**

Doplnění/Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Dotaz č. 4 ze dne 11. 03. 2025:

Vážení,

na základě fyzické prohlídky bylo zjištěno, že stávající jímací soustava a zejména stávající uzemnění objektu ZŠ je nevyhovující dle platných norem ČSN 62 305. Uzemnění je vyhovující

*dle staré neplatné normy ČSN 34 1390. Po instalaci FVE ale musí jak jímací soustava, tak uzemnění vyhovovat platné normě ČSN 62 305. Pro uzemnění tedy musí být splněna přísnější hodnota zemního odporu pod  $< 5\Omega$ , ideálně  $< 2\Omega$ . Stávající hodnoty svodů jsou ale v rozsahu cca 10-15  $\Omega$ .*

*Pro splnění výše uvedeného požadavku je nutné kolem všech částí objektu ZŠ zhotovit nové uzemnění, tzn. uložení FeZn pásku do země (do hloubky min. 80 cm) vč. napojení nových svodů k tomuto uzemnění. Počet stávajících svodů je taktéž nedostatečný.*

*Jelikož je zadávací řízení v režimu "design and build" máme dotaz na zadavatele, zda počítá s takto rozsáhlou dodávkou nezbytnou pro dodání bezvadného díla v souladu s požadavky norem?*

*Děkuji*

**Odpověď k dotazu č. 4:**

Na objektu ZŠ Za Chlumem do dnešního dne nebyla prováděna žádná rekonstrukce takového rozsahu, aby vyžadovala rekonstrukci jímací a zemnicí soustavy dle aktuálně platné normy ČSN EN 62 305 – 1 až 4 v aktuálních edicích. Stávající jímací soustava byla doposud pouze opravována dle normy platné z roku výstavby tj. dle ČSN 34 1390.

Zadání akce „Instalace FVE na objektech a pozemku Města Bíliny“ Část č. 3 - Projekt a realizace výstavby FVE na střeše ZŠ Za Chlumem - Design & Build je realizováno formou Design & Build a musí odpovídat po dokončení platným normám. Tudíž pokud výstavba FVE vyžaduje úpravu jímací a zemnicí soustavy dle ČSN EN 62 305 – 1 až 4 ed.2 musí podaná nabídka s těmito faktory počítat.

**Na základě tohoto vysvětlení zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.**

V Bílině dne 12. 03. 2025

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová  
Starostka