


Otopná tělesa 1. N.P.					
Č.M.	Č.T.	Výrobce	Model	Specifikace	Redukovaný výkon [W]
100	1	VIADRUS	Kalor 3	KAL3*10/500/160	643
101	1	VIADRUS	Kalor 3	KAL3*07/500/160	450
102	1	VIADRUS	Kalor 3	KAL3*10/500/160	643
103	1	VIADRUS	Kalor 3	KAL3*10/500/160	643
104	1	VIADRUS	Kalor 3	KAL3*10/500/160	643
106	1	VIADRUS	Kalor 3	KAL3*12/500/160	772
107	1	KORADO tělesa	RADIK KLASK R	22-055070-R0	685
108	1	VIADRUS	Kalor 3	KAL3*10/500/160	643
109	1	VIADRUS	Kalor 3	KAL3*07/500/160	450
110	1	VIADRUS	Kalor 3	KAL3*07/500/160	450
111	1	VIADRUS	Kalor 3	KAL3*08/500/160	514
112	1	VIADRUS	Kalor 3	KAL3*10/500/160	643
113	1	VIADRUS	Kalor 3	KAL3*13/500/160	836
113	2	VIADRUS	Kalor 3	KAL3*13/500/160	836
113	3	VIADRUS	Kalor 3	KAL3*13/500/160	836
113	4	VIADRUS	Kalor 3	KAL3*13/500/160	836
113	5	VIADRUS	Kalor 3	KAL3*13/500/160	836
219	1	VIADRUS	Kalor 3	KAL3*05/500/160	321
220	1	VIADRUS	Kalor 3	KAL3*13/500/160	836
221	1	VIADRUS	Kalor 3	KAL3*13/500/160	836
222	1	VIADRUS	Kalor 3	KAL3*13/500/160	836
223	1	VIADRUS	Kalor 3	KAL3*11/500/160	707

Součet redukováných výkonů otopných těles : 14895 W (60/50°C)

Legenda:  
— Přívodní – ŮT  
--- Zpětné ŮT

VEDOUČÍ PROJEKTU:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		<div> <b>TECHNO DESIGN</b></div> <div>TECHNOdesign s.r.o., IČO 074 06 185 Koněvova 2208/8, 400 01 Ostř nad Labem</div>	
		ING. ALEŠ RADA		ING. ALEŠ RADA			
INVESTOR:	MĚSTO BÍLINA, BŘEŽÁNSKÁ 50/4, 418 01 BÍLINA					DATUM:	12/2024
STAVBA:	OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY SPRÁVNÍ BUDOVY MTS BÍLINA					FORMÁT:	A2 prod. (420x700 mm)
	Správní objekt MTS Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina					STUPEŇ:	DSP
						MĚŘÍTKO:	1:75
VÝKRES:	VYTÁPĚNÍ PŮDORYS OTOPNÉ SOUSTAVY 1. NP					ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.4.1.2