

Doplnění, vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

1. Údaje o zakázce

Název veřejné zakázky: **Oprava oplocení DDM Bílina, Havířská 10**
Systémové číslo: P25V00000034
Lhůta pro podání nabídek: 16. 4. 2025 16:00
Předpokládaná hodnota: 2 050 000 Kč bez DPH
Druh zadávacího řízení: VZMR III. Kategorie
Druh veřejné zakázky dle předmětu: Stavební práce

2. Identifikační údaje zadavatele

Název: Město Bílina
Sídlo: Břežánská 50/4, 41801 Bílina
IČ: 00266230
Zastoupen: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.bilina.cz/>

3. Doplnění, vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 3 ze dne 09.04.2025:

Vážení. V revizi zadávacího výkazu výměr, podle nás, chybí demontáž stávajících bran a branek v oplocení. Dále chybí demontáž. resp. vybourání sloupků branek a bran, výkop jamek pro sloupky bran a branek, osazení sloupků bran a branek do betonu do připravených jam. Osazení samotných bran a branek je chybně zaříděno, jedná se o osazení na ocelové sloupky, ne na betonové. Položka očištění odstraněné zámkové dlažby je špatně zaříděna, nejedná se o očištění dlažebních kostek. K ošetření dilatačních spár bychom viděli i výplň venkovních pohledových spár tmelem. K samotnému provádění osazení krycích hlavic, není ošetřena ztížená montáž při pokládce kolem sloupků oplocení, buď odvrátáním, nebo řezem pro vytvoření otvorů, následné ošetření pružným tmelem. Děkuje za ujasnění, popřípadě za doplnění VV.

Odpověď zadavatele:

Dobrý den,

Demontáž bran a branek je zahrnuta v celkové výměře demontáže oplocení, jedná se o pracovní postupy stejného charakteru jako při demontáži plotových dílců a sloupků, každý účastník výběrového řízení toto zohlední v nabídkové ceně. Výkopy pro sloupky bran i jejich osazení jsou ve výkazu výměr dostatečně zahrnuty. Co se myslí očištěním dlažebních kostek je jasné, dlažbu si každý účastník výběrového řízení může prohlédnout na fotkách stávajícího stavu v technické zprávě, případně přímo na místě a dle toho stanovit nabídkovou cenu. V technické zprávě je napsáno, že dilatační spára se řeší vložení XPS do základové NEPOHLEDOVÉ části, v POHLEDOVÉ části se dilatace řeší tím, že tvárnice nebudou provázány, pouze přiloženy na sraz a nebudou tedy vzájemně probetonovány ani provázány výztuží, použití tmelu není nutné, dokonce by ani nemuselo být estetické. Složitost osazování plotových stříšek si každý účastník zohlední stanovením nabídkové ceny v položce č.14 (plotová stříška...), včetně řezání, příp. vrtání, do výkazu výměr nebude doplňována extra položka.

Na základě tohoto doplnění zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Bříně dne

.....
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města