

Doplnění, vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

1. Údaje o zakázce

Název veřejné zakázky: **Zábradlí v Chlumské ulici, Bílina**
Systémové číslo: P25V00000075
Lhůta pro podání nabídek: 23. 4. 2025 16:00
Předpokládaná hodnota: 850 000 Kč bez DPH
Druh zadávacího řízení: VZMR III. Kategorie
Druh veřejné zakázky dle předmětu: Stavební práce

2. Identifikační údaje zadavatele

Název: Město Bílina
Sídlo: Břežánská 50/4, 41801 Bílina
IČ: 00266230
Zastoupen: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.bilina.cz/>

3. Doplnění, vysvětlení zadávací dokumentace**Dotaz č. 1 ze dne 14.04.2025:**

Dotaz k zábradlí .V projektu „ Ocelové zábradlí ´ ´ je požadavek na popis na sloupky.

V projektu je požadován popis sloupků v bodě 4a – Frézování „Nadmořská výška ´ ´ a 4b - „Gravírování „m.n.m ´ ´. Otázka zní: Znamená frézování pouze do určité hloubky, nebo skrz celou hloubku materiálu/v tomto případě 10mm/ ,tak aby bylo vidět skrz materiál? Myslíme, že pouze vyfrézování do určité hloubky, nebude tak výrazné, jako by byl otvor skrz materiál. A to i proto, že bude nátěr. Pokud bude pouze frézování a tak do jaké hloubky? Tato otázka je také pro bod 4 b ,jak zvýraznit gravírování. Další z otázek je ,proč není upřednostněna povrchová úprava žárovým zinkem a dále pak vrchní barvou?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k dotazu sděluje, že frézování bude přes celou tloušťku. U gravírování není požadované, aby byl nápis výrazný, pouze čitelný. Zhotovitel zvolí takový postup, který bude v souladu s tímto požadavkem.

Žárového zinkování není zvoleno proto, že by se zábradlí muselo řešit jako montované, což nebylo původní zamýšlení studie. Mělo by se zachovat minimální množství šroubových spojů. Dále montované zábradlí není úplně vhodné do tak svažitého a nepravidelného terénu. Jakékoliv nepravidelnosti nebo odchylky ve sklonu by mohly způsobit, že se jednotlivé části nebudou správně spojovat (žárově zinkované konstrukce nelze dodatečně na stavbě svařovat bez poškození zinkové úpravy).

Na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Bílině dne

.....
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města