

Doplnění, vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

1. Údaje o zakázce

Název veřejné zakázky: **Oprava ploché střechy bytového domu Tyršova 320, Bílina**
Systémové číslo: P25V00000087
Lhůta pro podání nabídek: 16. 6. 2025 16:00
Předpokládaná hodnota: 1 990 000 Kč bez DPH
Druh zadávacího řízení: VZMR III. Kategorie
Druh veřejné zakázky dle předmětu: Stavební práce

2. Identifikační údaje zadavatele

Název: Město Bílina
Sídlo: Břežánská 50/4, 41801 Bílina
IČ: 00266230
Zastoupen: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.bilina.cz/>

3. Doplnění, vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1 ze dne 05.06.2025:

Dobrý den, domníváme se, že je v PD chybně navržen vrchní pás s jemnozrnným minerálním posypem (viz. popis v Protokolu tepelně-technického posouzení a specifikace v PD), který se používá do spodních vrstev, nebo pod krycí vrstvu (nelze dlouhodobě vystavovat UV záření). Má být v této fázi tato položka ceněna dle zadání, nebo má být pás nahrazen vrchním pasem s hrubozrnným posypem?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel opravil chybné znění specifikace „vrchní pás s jemnozrnným minerálním posypem“ za správnou specifikaci „**vrchní pás s břídlíčným hrubozrnným posypem**“.

Správná specifikace je uvedena v aktualizovaných přílohách:

1. PD - Zelený dům Tyršova 320 9.6.2025
2. VV – Opravy ploché střechy BD v Tyršově 320 9.6.2025

Na základě tohoto doplnění zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Bílině dne

.....
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města