



- naznačení jímací tyče
- vyznačení ochranného prostoru od jímačů umístěných na komíně
- vyznačení ochranného prostoru od jímačů umístěných na hřebenovém vedení
- vyznačení ochranného prostoru od hřebenového vedení

SOUSTAVA : TN-S, 3+PE+N ~, 50s-1, 230/400V
OCHRANA : Automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
PROSTŘEDÍ : Stanoveno protokolem o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

NÁZEV AKCE
PD na obnovu střech objektů bývalého areálu
pivovaru čp. 2 v Bílině - II

LOKALITA
Bílina
p.č.: 782, k.ú. 604208 Bílina

INVESTOR
Město Bílina
Břežanská 50/4
415 01 Bílina
IČ: 00266230

STUPEŇ DOKUMENTACE
Dokumentace pro provedení stavby

ČÁST DOKUMENTACE
D.1.4. Vnější ochrana před bleskem

ČÍSLO STAVBY ČÁSTI D.1.4
49/2024

49.24-03 Řezy ochranným prostorem

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
FAPAL s.r.o.
Stará Mostecká 250/2, 412 01 Litoměřice
IČ: 06083927

HIP
Ing. Pavel Veverka

PROJEKTANT ČÁSTI

PETR SEMILSKÝ
PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ do 22kV
Kamýk n.Vlt. 222, 262 63
IČ: 69372659, ČKAIT: 0014264
email: semilsky@seznam.cz
tel.:602 693 126

ČÍSLO ZAKÁZKY
002_2024

DATUM
06/2023

MĚŘÍTKO
1:100

FORMÁT
4x A4

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Petr Semilský

VYPRACOVAL

PETR SEMILSKÝ
PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ do 22kV
Kamýk n.Vlt. 222, 262 63
IČ: 69372659, ČKAIT: 0014264
email: semilsky@seznam.cz
tel.:602 693 126

PARÉ

Petr
Semilský
2024.08.30
10:21:45
+02'00'

