



naznačení jímací tyče



vyznačení ochranného prostoru od jímáčů umístěných na komíně



vyznačení ochranného prostoru od jímáčů umístěných na hřebenovém vedení



vyznačení ochranného prostoru od hřebenového vedení

SOUSTAVA : TN-S, 3+PE+N ~ , 50s-1, 230/400V  
OCHRANA : Automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
Pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
PROSTŘEDÍ : Stanoveno protokolem o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

NÁZEV AKCE

PD na obnovu střech objektů bývalého areálu  
pivovaru čp.1 v Bílině - II

LOKALITA

Bílina  
p.č.: 785, k.ú. 604208 Bílina

INVESTOR

Město Bílina  
Brežanská 50/4  
415 01 Bílina  
IČ: 00266230

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

ČÁST DOKUMENTACE

D.1.4. Vnější ochrana před bleskem

ČÍSLO STAVBY ČÁSTI D.1.4

43/2024

ČÍSLO VÝKRESU

NÁZEV VÝKRESU

43.24-04 Řezy ochranným prostorem

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

FAPAL s.r.o.  
Stará Mostecká 250/2, 412 01 Litoměřice  
IČ: 06083927

HIP

Ing. Pavel Veverka

PROJEKTANT ČÁSTI

PETR SEMILSKÝ  
PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ do 22kV  
Kamýk n.Vlt. 222, 262 63  
IČ : 69372659, ČKAIT: 0014264  
email : semilsky@seznam.cz  
tel.:602 693 126

ČÍSLO ZAKÁZKY

002\_2024

DATUM

06/2023

MĚŘÍTKO

1:100

FORMÁT

3x A4



Petr  
Semilský  
2024.08.30  
10:19:10  
+02'00'



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Petr Semilský

VYPRACOVAL

PETR SEMILSKÝ  
PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ do 22kV  
Kamýk n.Vlt. 222, 262 63  
IČ : 69372659, ČKAIT: 0014264  
email : semilsky@seznam.cz  
tel.:602 693 126

PARÉ