



Váš dopis zn.:

ze dne: 08. 12. 2024
Naše značka: SCVKZAD225786
Č. složky: 612133323
Vyřizuje: Petra Váchová
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 19. 12. 2024

Ing. Stanislav Říha
Palackého 3657
430 01 Chomutov

**Vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení záměru dle
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
a jejich změn a staveb s ní souvisejících**

| | |
|----------------------|--|
| Název akce: | Bílina – Obnova chodníku v ulici Švabinského – A. Sovy |
| Účel vyjádření: | Vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jejich změn a staveb s ní souvisejících |
| Zájmové území: | Okres: Teplice |
| | Obec: Bílina |
| | Část obce, ulice, č.p.: ul. M.Švabinského, Antonína Sovy |
| | Katastrální území, parcelní číslo: k. ú. Bílina, p. p. č. 1683/54, 1684, 1683/92 |
| Kontaktní osoba: | Ing. Stanislav Říha |
| Adresa, tel., e-mail | Tel: +420 732 821 798 E-mail: riha.standa@email.cz |
| Investor: | Město Bílina |
| Adresa, tel., e-mail | Břežanská 50/4, Bílina |
| Projektant: | Ing. Stanislav Říha |
| Vlastník dotčené IS | Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále jen „SVS“) |
| Platnost vyjádření: | jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření) |

Popis navrženého řešení:

Předložená projektová dokumentace řeší Obnovu chodníku v ulici Švabinského – A. Sovy v k. ú. Bílina. Jedná se o kompletní opravu stávajícího chodníku. Stávající chodník bude vybourán včetně podkladních vrstev a bude realizován nový chodník s dlážděným krytem. Součástí je kompletní výměna betonových obrubníků. V prostoru podchodu bude povrch kolem chodníku opatřen okrasným praným kačirkem. V ulici Antonína Sovy bude nově umožněno bezbariérové přecházení na protilehlý chodník.

Typ 55

strana 1 / 3

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



**S obsahem projektové dokumentace pro řízení o povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb.,
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů výše uvedené stavby
souhlasíme,**

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1.1 Před započítím prací požádá stavebník o vytyčení vodohospodářského zařízení.
Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti SČVK je nutné objednat na: tel. 601 267 267 / 840 111 111; info@scvk.cz. V případě písemného objednání vystavujete objednávku na servisní organizaci provozovatele - společnost Severočeská servisní a.s. Upozorňujeme, že tato služba může být zpoplatněna.
- 1.2 V rámci provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě SČVK, požadujeme plné respektování tohoto zařízení, a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují zejména pak:
 - 1.2.1 Dodržování zákonných povinností zejména v souvislosti s návrhem a realizací záměru v ochranných pásmech vodních zdrojů § 30 Ochranná pásma vodních zdrojů (dále jen OPVZ), zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.2.2 Dodržování zákonných povinností zejména v souvislosti s návrhem a realizací záměru v ochranných pásmech řadů § 23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.3 **Zahájení prací nám bude oznámeno 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou, včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru, zhotovitele stavby a stavebníka, a to na e-mail: info@scvk.cz**
- 1.4 Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- 1.5 **Dojde-li ke střetu se zařízením v naší správě, je stavebník povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111.** Při odkrytí VH zařízení v naší správě, požadujeme před zpětným zásypem provést kontrolu a zápis do stavebního deníku, a to pracovníky provozu SČVK či pracovníky servisní organizace provozovatele-společnost Severočeská servisní a.s.
- 1.6 Je nutno respektovat a zachovat funkční povrchové znaky vodohospodářského zařízení. Požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky, která mají vazbu na terén a ve spolupráci s provozem vodovodů zajistit jejich funkčnost. Maximální změna výšky krytí bude cca 0,20 m. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku, případně bude vytvořen samostatný protokol, který bude podkladem pro kolaudační nebo přejímací řízení.
- 1.7 V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 1.8 Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich části zřízených před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
- 1.9 Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Poskytnuté vyjádření k projektové dokumentaci je ve věci povolení záměru stavby, nikoliv k zahájenímu řízení ve věci povolení záměru.

Požadované podklady a následnou komunikaci prosím veďte pouze prostřednictvím Vyjadřovacího portálu na našich webových stránkách www.scvk.cz s uvedením čísla jednacího.



Technické standardy vodohospodářských staveb SVS jsou k dispozici na www.svs.cz. Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451
Petra Váňová
referent technicko-provozní činnosti