

Doplnění, vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

1. Údaje o zakázce

Název veřejné zakázky:	Projektová dokumentace – Oprava komunikace, chodníků, parkovacích ploch a veřejného osvětlení v ulici Jiráskova – část I, Bílina
Systémové číslo:	P25V00000148
Lhůta pro podání nabídek:	22. 9. 2025 10:00
Předpokládaná hodnota:	298 000 Kč bez DPH
Druh zadávacího řízení:	VZMR II. Kategorie
Druh veřejné zakázky dle předmětu:	Služby

2. Identifikační údaje zadavatele

Název:	Město Bílina
Sídlo:	Břežánská 50/4 41801 Bílina
IČ:	00266230
Zastoupen:	Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.bilina.cz/

3. Doplnění, vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1 ze dne 09.09.2025:

Zadavatel chce upravit v místě parkování povrch na vegetační dlažbu. Vzhledem k počtu parkovacích míst, lze očekávat požadavek na vybudování odlučovače ropných látek, při změně daného povrchu. Disponuje zadavatel odvodňovacím systémem, do kterého by bylo možné daný odlučovač ropných látek (ORL) napojit? Případně bude povrch ještě předmětem diskuze na vstupním jednání?

Odpověď zadavatele:

Český inspektorát lázní a zřidel, jakožto součást Ministerstva zdravotnictví dle § 10 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ministerstvo“), vyžaduje u parkoviště s propustným povrchem umístit do konstrukčních vrstev separační geotextilii, která je svými vlastnostmi pro ropné látky nepropustná. Z tohoto důvodu není potřeba budovat pod parkovací plochou odvodňovací systém a tímto ani zhotovitel nedisponuje.

V Bílině dne 15.9.2025

Pavla Černá

Technik investic III