

Doplnění/Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

na realizaci veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel:

Název zadavatele: Město Bílina
Sídlo zadavatele: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
osoba oprávněná jednat: Ing. Karel Matuška, starosta města
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.bilina.cz/>

„Instalace FVE na objektech a pozemku Města Bíliny“

Část č. 3 - Projekt a realizace výstavby FVE na střeše

ZŠ Za Chlumem - Design & Build – II.

1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Město Bílina
Sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
Jednající: Ing. Radek Zenker, místostarosta města
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.bilina.cz/>
Kontaktní osoba pro část 3: Ing. Stanislav Salač
Tel.: +420 417 810 965
E-mail: salac@bilina.cz

2. Zástupce zadavatele

Název: A-Z Alliance, zapsaný spolek
Sídlo: Dřínovská 4582, 430 04 Chomutov
IČ: 22815872
Kontaktní osoba: Ivana Merhoutová
Tel.: +420 736446887
Email: ivana@merhoutova.cz

Na základě tohoto vysvětlení zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Doplnění/Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5
Dotaz č. 5 ze dne 1. 12. 2025

Dobrý den,

1. Žádáme o poskytnutí platných revizních zpráv bleskosvodů pro objekt ZŠ Za Chlumem.

2. Při prohlídce objektu ZŠ Za Chlumem bylo vizuálně patrné, že stávající systém ochrany před bleskem neodpovídá současným normovým požadavkům. V případě, že revizní zpráva potvrdí nevyhovující stav bleskosvodu, jakým způsobem bude s touto skutečností v rámci veřejné zakázky postupováno? Bude uvedení bleskosvodu do vyhovujícího stavu (doplnění svodů, úprava mřížové soustavy, doplnění jímačů, úprava uzemnění) požadováno po zhotoviteli v rámci této zakázky?

- Pokud ano, bude zadavatel upravovat zadávací podmínky či rozpočet, jelikož náprava bleskosvodu má zásadní dopad na cenu realizace FVE?
- Pokud ne, jakým způsobem zajistí zadavatel, aby instalace FVE byla v souladu s normami a nenesla rizika spojená s nevyhovující ochranou před bleskem?

3. Při prohlídce bylo zjištěno, že na střechách objektu ZŠ Za Chlumem byl dodatečně instalován zachytňový systém, který se v době vypracování původní studie nenacházel na objektu. Tato skutečnost podstatně ovlivňuje možnosti osazení panelů na jednotlivé střešní plochy. Je možné, s ohledem na tuto změnu, umístit část výkonu FVE také na jiné střešní plochy objektu, na kterých původně instalace FVE navržena nebyla?

4. Žádáme o poskytnutí platných statických posudků obou objektů ZŠ Za Chlumem.
Děkujeme za odpověď

Odpověď k dotazu č. 5

Ad 1/ Zadavatel doplňuje platnou revizi soustavy ochrany před bleskem se závěrem „schopna bezpečného provozování ve smyslu ČSN EN 62 305 ed.2“

Ad 2/ V bodu 5. Zadávací dokumentace je uvedeno: „V rámci opravy střešního pláště je instalován nový zachytňový systém a hromosvodná soustava s platnou revizí. Po dokončení zakázky bude vyžadována hromosvodná soustava odpovídající novému stavu a platné legislativě“.

V souladu s bodem Ad 1/ je stávající soustava ochrany před bleskem schopna bezpečného provozování

Ad 3/ Zadavatel sděluje, že umístění FVE na jiné střešní plochy objektu, než je navrženo v PTE studii není možné.

Ad 4/ Statický posudek není k dispozici. Dle bodu 5. Zadávací dokumentace „Součástí projektové dokumentace bude také statické posouzení nosné konstrukce střechy a případné navržení úprav k posílení únosnosti střešní konstrukce“.

Na základě tohoto vysvětlení zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Přílohy:

Příloha ZŠ ZCH, 70_25(ROB)

Příloha ZŠ ZCH, 117_24 výchozí R

V Bílině dne 3. 12. 2025

Ing. Radek Zenker
místostarosta města Bílina