

Doplnění/Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

na realizaci veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel:

Název zadavatele: Město Bílina
Sídlo zadavatele: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
osoba oprávněná jednat: Ing. Karel Matuška, starosta města
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.bilina.cz/>

„Instalace FVE na objektech a pozemku Města Bíliny“

Část č. 3 - Projekt a realizace výstavby FVE na střeše

ZŠ Za Chlumem - Design & Build – II.

1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Město Bílina
Sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
Jednající: Ing. Radek Zenker, místostarosta města
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.bilina.cz/>
Kontaktní osoba pro část 3: Ing. Stanislav Salač
Tel.: +420 417 810 965
E-mail: salac@bilina.cz

2. Zástupce zadavatele

Název: A-Z Alliance, zapsaný spolek
Sídlo: Dřínovská 4582, 430 04 Chomutov
IČ: 22815872
Kontaktní osoba: Ivana Merhoutová
Tel.: +420 736446887
Email: ivana@merhoutova.cz

Na základě tohoto vysvětlení zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Doplnění/Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Dotaz č. 6 ze dne 4. 12. 2025

1. Součástí nabídky má být dle ZD FVE i návrh a realizace elektrické přípojky ze stávající trafostanice (dle bodu 8. PTE). V PTE je uvedena délka trasy cca 200 m, po přeměření na místě při prohlídce i v mapě je délka 280 m, můžete tuto vzdálenost potvrdit? Součástí zapojení přípojky je i ukončení a připojení ve stávající trafostanici, je možné uspořádat prohlídku trafostanice?

2. Součástí nabídky je i uvedení v současné době funkčního a řádně zrevidovaného hromosvodu do odpovídajícího stavu po výstavbě FVE. Jedná se pouze o dotčené střechy fotovoltaickou elektrárnou nebo celé školy? Je možné poskytnout revizi hromosvodu?

3. Dobrý den, dnes jsme zadali žádost o vysvětlení dokumentace u výběrového řízení ZŠ Za Chlumem - po odeslání přišla zpráva, že uplynula lhůta pro podání vysvětlení. V zadávací dokumentaci je lhůta pro podání 5 dní před koncem výběrového řízení.

Odpověď k dotazu č. 6

Ad 1/ Přeměřením vzdálenosti od připojovacího místa ZŠ Za Chlumem do připojovací trafostanice ČEZ je vzdálenost předmětných bodů „vzdušnou čarou“ 190 metrů, vzdálenost v předpokládané trase výkopu a pokládky vedení cca 225 metrů. Měřeno v aplikaci mapy.cz. Trafostanice je v majetku třetí osoby, společnosti ČEZ, z časových důvodů není v této fázi výběrového řízení možno organizovat prohlídku interiéru předmětné trafostanice, a to i s ohledem na skutečnost, že tento dotaz/požadavek byl podán po lhůtě pro podání žádostí o vysvětlení.

Ad 2/ V bodu 5 Zadávací dokumentace je uvedeno: „V rámci opravy střešního pláště je instalován nový záchytný systém a hromosvodná soustava s platnou revizí. Po dokončení zakázky bude vyžadována hromosvodná soustava odpovídající novému stavu a platné legislativě“.

Platná revizní zpráva soustavy ochrany před bleskem předmětného objektu byla poskytnuta v reakci na žádost o vysvětlení dokumentace č. 5.

Ad 3/ V bodu 3 Zadávací dokumentace je uvedeno: „Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní nejméně **5 pracovních dnů** před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není Žádost o vysvětlení účastníkem doručena včas, a to alespoň **3 pracovní dny** před uplynutím lhůty dle předchozí věty.“

Informace zasláná prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je tedy správná. Lhůta pro zaslání dotazů byla dle ZD určena jako **5+3 pracovní dny** před skončením lhůty pro podání nabídek. Dotaz zasláný 4.12.2025 byl tedy odeslán po skončení lhůty pro dotazy.

Na základě tohoto vysvětlení zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Bílině dne 4. 12. 2025

Ing. Radek Zenker
místostarosta města Bílina