



BUDE POUŽIT CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM ODKOUŘENÍ S MONTÁŽÍ ODBORNĚ ZPŮSOBILOU ORGANIZACÍ. PO DOKONČENÍ BUDE PROVEDENA REVIZE KOMÍNOVÉ CESTY.

PRO MONTÁŽ ODKOUŘENÍ JE POŽADAVEK min PRŮMĚRU ŠACHTY 160x160mm NEBO PRŮMĚR 160mm. PŘÍPADNĚ POUŽÍT SADU PRO NASÁVÁNÍ VZDUCHU PŘÍMO Z ŠACHTY – BUDE UPŘESNĚNO PO DETAILNÍ PROHLÍDCE KOMÍNA.

K1 – PLYNOVÝ KOMBINOVANÝ KONDENZAČNÍ KOTEL S PRŮTOKOVÝM OHŘEVEM TV, VÝKON 2,5–24kW, SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU 0,26–2,61m³/hod, TYP PROVEDENÍ "C" ODKOUŘENÍ 80/125mm VÉST KOMÍNOVÝM PRŮDUCHEM NAD STŘECHU. REFERENČNÍ VÝROBEK BAXI LUNA PLATINUM+ 24GA

		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FILIP ŠIMMER ČKAIT 0401794	ING. FILIP ŠIMMER projekční činnost v oblasti TZB Markův kopec 442, 43513 Meziboří IČO: 74386271 tel: 776 039 682, e-mail: f.simmer@post.cz	
		PROJEKTANT ZAKÁZKY: ING. FILIP ŠIMMER		
		KRESLIL ING. FILIP ŠIMMER		
		STUPEŇ: PRO PROVEDENÍ STAVBY		
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: BÍLINA	OBECE: BÍLINA	REVIZE:	OBJEKT:
INVESTOR: město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina			DATUM: 11/2024	
PLYNOVOD PRO BYT Č.1 V OBJEKTU SEIFERTOVA 105, BÍLINA			FORMÁT:	1 A4
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	1124003
			MĚŘITKO: 1:50	ČÍSLO PARÉ:
D.1.4e: Zařízení zdravotně technických instalací			ČÍSLO VÝKRESU:	
SCHÉMA ODKOUŘENÍ KOTLE			D.1.2.3-03	