

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (Č. 1 ZE DNE 23. 02. 2026)

Zadavatel:	Město Bílina IČO: 00266230, se sídlem Břežánská 50/4, 418 01 Bílina zastoupeno Ing. Radkem Zenkerem, místostarostou města
Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce ambulancí rehabilitace HNsP Bílina
Část veřejné zakázky	ČÁST I. Rekonstrukce ambulancí rehabilitace HNsP Bílina – Stavební práce
Druh veřejné zakázky:	Zjednodušené podlimitní řízení

Vážení účastníci zadávacího řízení,

zadavatel ve shora uvedené veřejné zakázce obdržel dne 17. 2. 2026 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1:

Vážení,

rádi bychom se Vás zdvořile zeptali na podrobnosti v rámci požadovaného rozšíření systému GSM.

Vzhledem k tomu, že se jedná o systém, který je pod kontrolou ČTÚ, tak bychom se rádi zeptali, zda má zadavatel již vyřízeno povolení o rozšíření GSM technologie a zda má na takovéto rozšíření i stanovisko českých operátorů.

Vysvětlení zadavatele č. 1:

Povolení ČTÚ není vyžadováno. Žádost o stanoviska českých operátorů bude podávat zhotovitel na základě konkrétních použitých výrobků. V rámci dokumentace pro výběr zhotovitele nelze uvádět konkrétní výrobky a nelze tedy ani žádat operátora o stanovisko. Zajištění stanovisek mobilních operátorů je součástí položky č. 15 listu „VRN“ výkazu výměr.

Dotaz dodavatele č. 2:

Zadavatel požaduje ve VV Repeater. Má být Repeater multioperátorový nebo na jednoho vybraného operátora? V jakých frekvenčních pásmech má pracovat?

Vysvětlení zadavatele č. 2:

Repeater má být multioperátorový, dvoupásmový zesilovač mobilního signálu pro pásmo GSM, E-GSM a 4G LTE800(band 20). Parametry jsou doplněny do poznámky položky č. 129, listu 2 - Elektroinstalace - slaboproud výkazu výměr.

Dotaz dodavatele č. 3:

Zadavatel uvádí referenční typ koaxiálního kabelu, který ale nemá žádnou CPR odolnost. Předpokládáme, že chodba, na které bude kabel instalován je úniková, a proto se ptáme, zda by dle PBŘ neměl mít kabel CPR odolnost B2ca?

Vysvětlení zadavatele č. 3:

Koaxiální kabel pro GSM zadavatel požaduje s impedancí 50 ohmů a nízkým útlumem s klasifikací B2ca-s1-d1-a1 (položka č. 120 a 121, listu 2 - Elektroinstalace - slaboproud výkazu výměr).

Dotaz dodavatele č. 4:

Má zadavatel požadavky na design vnitřních antén? 9dBi je poměrně vysoký zisk, takovému zisku by odpovídala anténa, které by byla použita jako „Anténa venkovní“ (design „ploutev“) nebo robustnější panelová anténa (cca 0,5m výška). Pokud zadavatel má představu o použití standardnější antény "hříbkového" tvaru, nelze splnit požadavek na zisk vnitřní antény 9dBi.

Vysvětlení zadavatele č. 4:

Anténa má být plochá sektorová anténa pro vnitřní použití. Zisk 9dB, kompatibilní se všemi repeater, podporovaná pásma LTE, GSM, DCS, HSDPA, WIFI, 2G, 3G, 4G např. <https://www.gsmrepeater.cz/anteny/sirokopasmove/sirokopasmova-sektorova-antena-9db>.

Zadavatel uvádí, že výše uvedený odkaz na konkrétní výrobek slouží pouze jako důkaz o existenci antén splňujících požadavky zadavatele a vyvrácení tvrzení tazatele, nikoliv jako požadavek na plnění veřejné zakázky prostřednictvím tohoto konkrétního výrobku. Platí proto, že v případě zmíněného odkazu na konkrétní výrobky či dodavatele z důvodu stanovení technických podmínek, které nemohou být stanoveny dostatečně přesně nebo srozumitelně bez tohoto odkazu ve smyslu ust. § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, může dodavatel nabídnout rovnocenné řešení.

Změna zadávacích podmínek z vlastní iniciativy zadavatele

Zadavatel uvádí, že současně provedl doplnění druhé obrazovky vyvolávacího systému na základě dispozičního rozmístění čekáren (dvě čekárny – dvě obrazovky). Úprava je součástí položky č. 21 a 22, listu 2.1–2.1 - Elektroinstalace – slaboproud – Elektronická recepce a vyvolávací systém výkazu výměr.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel se s ohledem na provedené úpravy zadávacích podmínek rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek pro část I. veřejné zakázky s názvem „*Rekonstrukce ambulancí rehabilitace HNŠP Bilina – Stavební práce*“.

Lhůta pro podání nabídek se proto pro část I. veřejné zakázky prodlužuje do: **02.03.2026 do 16:00 hod.**

Přílohy:

Příloha č. 2 – Projektová dokumentace_aktualizovaná (výkaz výměr)

V Bílině

Ing. Radek Zenker
místostarosta města