

ROZVADĚČ RS7.1

TECHNICKÉ ÚDAJE :

TYP ROZVADĚČE :	ZAPUŠTĚNÝ OCEP 48MOD FW41US1
ROZMĚRY : Š / V / H	300/650/110
JMENOVITÝ PROUD :	$I_n = 32 \text{ A}$
KRYTÍ PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH :	IP 20
KRYTÍ PŘI UZAVŘENÝCH DVEŘÍCH :	IP 40
PŘÍVOD :	SPODEM
VÝVODY :	DOLŮ / NAHORU
INSTALOVANÝ VÝKON	$P_i = 11,8 \text{ kW}$
SOUDOBOST (-)	0,4
VÝPOČTOVÉ ZATÍŽENÍ	$P_p = 4,72 \text{ kW}$ $I_p = 7,26 \text{ A}$
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : (DLE ČSN 33 2000-4-41)	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	3NPE~ 50Hz 400/230V/TN-S

POZNÁMKA :

TENTO ROZVADĚČ SLOUŽÍ PRO NAPÁJENÍ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE UČEBNY PŘÍRODOPISU A KABINETU
– PODRUŽNÝ ROZVADĚČ, NAPÁJECÍ PŘÍVOD Z ROZVADĚČE RS7, JIŠTIČ 2x25A

OBECNÉ POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ. STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ I NVESTOREM A PROJEKTANTEM.
- PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ !

NÁZEV AKCE:

ZŠ Za Chlumem

Odborná učebna a bezbariérové řešení školy

MÍSTO STAVBY:

ZŠ ZA CHLUMEM, ul. Sídliště Za Chlumem č. p. 824, 418 01 Bílina
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Flenderová (ředitelka)
mob: +420 776 722 421, email: flenderova@zschlum.cz

INVESTOR:

Město Bílina
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Zastoupený: Oldřich Bubeníček, starosta města
Kontaktní osoba: Erich Míka, odbor investic
mob: +420 723 366 940, email: mika@bilina.cz

PROJEKTANT:

Vladimír Hampl - projekce elektro
Proboštovský sad 448
417 12 Proboštov
tel.: +420 739 440 539
e-mail: hampl@tiscali.cz

STUPEŇ:

DPS

Dokumentace pro provedení stavby

ČÁST:

D.1.4.E. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

VÝKRES:

ROZVADĚČ RS7.1

VYPRACOVAL:

VLADIMÍR HAMPL

ČÍSLO VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

1:

DATUM:

07/2017


E01

RAZÍTKO A PODPIS:

PARÉ:

RS7.1

(V ROZVADĚČI BUDE PONECHÁNA PROSTOROVÁ REZERVA)



Č. OKRUHU	PŘÍVOD	PA					1	2	3	4	5	6	7	8		
KABEL	CYKY	H07Z-K					CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY		
	5J4	16ZŽ					3J1,5	3J1,5	3J2,5	3J2,5	3J2,5	3J2,5	3J2,5	3J1,5		
OZNAČENÍ	7WL1	3WE1					7WL1	7WL2	7WL3	7WL4	7WL5	7WL6	7WL7	7WL8		
Pi[kW]	PŘÍVOD	MOP					0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	0,5		
m.č.	CHODBA						1.02,1.03	1.02	1.02	1.03	1.03	1.03	1.02	1.03		