



Váš dopis zn.:
ze dne: 16. 6. 2020
Naše značka: O20690053259/ÚTPČMO/VP
Č. složky 612087637
Vyřizuje: Petra Váchová
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 22. 6. 2020

Město Bílina
Břežanská 50/4
418 01 Bílina

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Rozšíření parkoviště v ulici SZCH blok 3 - 4
Účel vyjádření:	předložená dokumentace pro stavební povolení
Zájmové území:	Okres: Teplice
	Obec: Bílina
	Část obce, ulice, č.p.: Sídliště Za Chlumem
	Katastrální území, parcelní číslo: k. ú. Bílina, p. p. č. 1636/1, 1636/96
Žadatel:	Město Bílina
Adresa, tel., e-mail	tel: +420 417 810 965 e-mail: becvarik@bilina.cz
Investor:	Město Bílina
Projektant:	Josef Lágrner
Vlastník dotčené IS	SVS a.s.
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	---
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

V rámci této projektové dokumentace je zpracován návrh výstavby zpevněné parkovací plochy v obci Bílina, k. ú. Bílina, Za Chlumem, na p. p. č. 1636/1. Zpevněná parkovací plocha slouží především pro parkování osobních automobilů majitelů přilehlých obytných domů. Jedná se o kolmá stání. Stávající parkoviště, které zůstává beze změny je rozšířeno o nová parkovací stání.

Rozšířené parkoviště je určeno pro 40 osobních automobilů a navazuje na stávající parkovací plochu pro 47 OA. Stávající parkovací plocha zůstává beze změny, jsou provedeny pouze drobné úpravy navazující na novou parkovací plochu. Na novém parkovišti je pět míst určených pro invalidní spoluobčany. Zpevněná parkovací plocha je provedena z asfaltobetonu, zabírá plochu 1 260 m². Parkovací stání pro OA je širší 2,8 m a délky 5,0 m, invalidní stání je širší 3,75 m - krajní stání, 3,50 m – vnitřní stání.



K odvodnění parkovací plochy jsou provedeny betonové kanalizační vpusti Best s kalovým košem a přepadem do plastových vsakovacích a drenážních tunelů Dyka Graf 300. Propojení kanalizačních šachet a vsakovacích drenážních tunelů provedeno kanalizačním potrubím PVC 150 SN 8.

Inženýrské sítě zůstávají nedotčeny.

U veřejného osvětlení je nutné přemístit kabel a dvě lampy přesunout na okraj parkoviště.

S vydáním územního souhlasu/stavebního povolení na základě předložené dokumentace souhlasíme.

za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek.

- **Stavebník bere na vědomí skutečnost, že v dané lokalitě se nachází zařízení ve správě spol. SČVK a.s. a nadále se bude řídit ustanoveními zákona č 274/2001 Sb. v platném znění.**
- Zahájení prací nám bude oznámeno 15 dní předem písemně, nebo e-mailovou poštou, včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby – e-mail: info@scvk.cz.
- Před zahájením prací požadujeme vytyčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě.
- Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
- Zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace mimo zpevněné komunikace nebude pojíždět těžká technika.
- Je nutno respektovat a zachovat funkční povrchové znaky vodohospodářského zařízení. Požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky, která mají vazbu na terén a ve spolupráci s pracovníky provozu vodovodů a pracovníky provozu kanalizací zajistit jejich funkčnost. Betonová zídka bude situována mimo ochranné pásmo našeho zařízení.
- **Kontrola dodržení ochranného pásma a kontrola funkčnosti zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky bude provedena našimi provozními pracovníky vodovodů a kanalizací a o této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku, případně vytvořen samostatný protokol, který bude podkladem pro kolaudační nebo předávací a převíjovací řízení.**
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli – kontakty SČVK provoz Teplice. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- Kontakty: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Provoz kanalizací Teplice – p. Robert Maule – tel.: 776827336, Provoz vodovodů Teplice – Miloš Klemsa – tel.: 606 606 320.

strana 2 / 3



Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

S pozdravem

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
106

Petra Váchová
referent technickoprovozní činnosti

Příloha: ---