



Váš dopis zn.:
ze dne: 17.7.2019
Naše značka: O19690078513/ÚTPČMO/MP
Č. složky 612079051
Vyřizuje: Pavla Matulová
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 27.8.2019

Tomáš Lagner
Fügnerova 258
41801 Bílina – Pražské Předměstí

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Bílina, Za Chlumem – rozšíření parkoviště pro OA
Účel vyjádření:	předložená dokumentace pro stavební povolení
Zájmové území:	Okres: Teplice
	Obec: Bílina
	Část obce, ulice: Bílina, Za Chlumem
	Katastrální území, parcelní číslo: Bílina, p.p.č. 1636/1
Žadatel:	Tomáš Lagner
Adresa, tel., e-mail	tel: 737633418 e-mail: tomas.lagner@seznam.cz
Investor:	Město Bílina
Projektant:	Josef Lagner, Ing. Tomáš Lagner
Vlastník dotčené IS	SVS a.s.
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	--
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

SO 101 – Parkoviště a úprava stávajícího chodníku

Parkovací místa jsou navržena kolmá k přilehlé asfaltové komunikaci. Na parkovacích plochách budou vyhrazena (dopravním značením vodorovným i svislým) parkovací místa o šířce 3,5m pro vozidla tělesně postižených osob. Povrch komunikací a parkovišť je uvažován z asfaltového betonu střednězrnného se základním jednostranným příčným sklonem 2,0% - 3 % (min. 1%).

Nové kanalizační šachty, které se nachází v parkovišti, budou upraveny tak, aby navazovaly na úroveň nivelety parkoviště. U var. „A“ zůstává kabelové vedení VO bez změny, u var. „B“ a „C“ je nutné VO přemístit.

SO 301 – Odvodnění komunikací a parkoviště – u stávajícího parkoviště beze změny.

Odvodnění nových zpevněných parkovacích ploch je do nových typových uličních vpustí, které jsou zaústěny přípojkami do vsakovacích a drenážních tunelů.

SO 401 – Veřejné osvětlení – u var. „A“ zůstává VO beze změny. V prostoru nově zřizovaného parkoviště u var. „B“ a „C“ je nutné veřejné osvětlení s osvětlovacími stožáry přemístit. Doporučená montážní výška svítidel je 8m (mohou zůstat stávající osvětlovací stožáry, pouze budou přemístěny).



Základní údaje - výměry:

Parkoviště var. „A“ - asfalt – plocha: 391 m²

Chodník var. „A“ - dlážděná plocha: 15 m²

Provedeno 14 nových parkovacích míst (49 parkovacích míst stávajících)

Parkoviště var. „B“ – asfalt. – plocha: 677 m²

Veřejné osvětlení – přesun

Provedeno 19 nových parkovacích míst (47 parkovacích míst stávajících)

Parkoviště var. „C“ – asfalt. – plocha: 1291 m²

Provedeno 40 nových parkovacích míst (47 parkovacích míst stávajících)

S vydáním územního souhlasu/stavebního povolení na základě předložené dokumentace souhlasíme,

za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek.

- **Stavebník bere na vědomí skutečnost, že v dané lokalitě se nachází zařízení ve správě spol. SČVK a.s. a nadále se bude řídit ustanoveními zákona č 274/2001 Sb. v platném znění.**
- Zahájení prací nám bude oznámeno 15 dní předem písemně, nebo e-mailovou poštou, včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby – e-mail: info@scvk.cz.
- Před zahájením prací požadujeme vytyčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě.
- Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
- Při křížení bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí, technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání inž. sítí. Při souběhu požadujeme dodržení min. vzdálenosti 1m, v odůvodněných případech bude souběh dle ČSN 73 6005.
- Minimální úhel křížení bude 45°, v místě křížení bude kabel uložen v chrániče s přesahem min 1m na každou stranu od vnějšího líce potrubí.
- **Související objekty** (TS, sloupy, pilíře, stožáry VO, pojistkové skříně apod.) **požadujeme umístit mimo ochranná pásma námi provozovaných zařízení.** Veškerou vysazovanou zeleň (stromy, keře) a nadzemní objekty požadujeme umístit mimo ochranná pásma námi provozovaných zařízení.
- **Dodržení ochranného pásma (zejména místo založení základových patek stožárů VO), místo křížení a souběhu bude před záhozem zkontrolováno našimi provozními pracovníky vodovodů a kanalizací a o této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku, případně vytvořen samostatný protokol, který bude podkladem pro kolaudační nebo předávací a přejímající řízení.**
- Zemní práce v ochranném pásmu vodovodu budou prováděny vždy ručně, s výjimkou protlaků.
- Zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo vodovodního řadu. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace mimo zpevněné komunikace nebude pojíždět těžká technika.
- Je nutno respektovat a zachovat funkční povrchové znaky vodohospodářského zařízení. Požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu mající vazbu na terén a ve spolupráci s provozem vodovodu zajistit jejich funkčnost. Maximální změna výšky krytí bude cca 0,20m.
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a

Typ 3

strana 2 / 3



kanalizací v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.

- Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- Kontakty: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Provoz kanalizací Teplice – p. Robert Maule – tel.: 776827336, Provoz vodovodů Teplice - Bedřich Samsony – tel.: 720 958 765.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Bc. Pavla Matulová
referent technickoprovozní činnosti

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
414

Příloha: ---