

# Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 14. 10. 2020

poskytnuté v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

## **Oprava bytové jednotky č. 27 v DSPS Bílina**

**Systémové číslo P20V00000188**

**Zadavatel: Město Bílina, IČ: 00266230**

Vážení účastníci zadávacího řízení,  
zadavatel veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Oprava bytové jednotky č. 27 v DSPS Bílina**“ si dovoluje zveřejnit odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

### **Dotaz č. 1**

Žádáme o vysvětlení níže uvedených dotazů k položkovému rozpočtu:

1. pol. 26 - k demontáži dřezu není uvedena jeho zpětná montáž ke specifikaci č.pol. 53
2. pol. 30 - k demontáži zápachového uzávěru není uvedena montáž a specifikace nového
3. pol. 31 - není uvedena montáž a připojení
4. pol. 32 - u koupelnového sedátka je myšlená pouze dodávka volně postaveného sedátka nebo je myšleno sedátko pro invalidy na stěnu? V tom případě chybí montáž
5. V oddílu 725 - Zdravotechnika chybí přesun hmot
6. V oddílu 776 - Podlahy povlakové jsou zase přesuny hmot tří
7. V oddílu M 21 - Elektro, jsou všechny MJ uváděny v metrech, což je zřejmě chyba

### **Odpověď zadavatele:**

Na základě dotazu byl aktualizován výkaz výměr v rozsahu:

1. Pol. č. 26 doplněna pol. č. 27
2. Pol. č. 30 doplněna pol. č. 34, včetně materiálu
3. Pol. č. 31 doplněna pol. č. 38
4. Pol. č. 32 doplněna pol. č. 33, sedátko volně postavené
5. Oddíl 725 přesun hmot pol. č. 35, 36, 37
6. Oddíl 776 přesun hmot platí
7. Oddíl M 21 Elektro – jednotky opraveny

### **Dotaz č. 2**

Z položek č.34 - dveře voštinové 3 ks , pol.35 - kování dveřní - 2 ks (chybí montáž) a pol.36 - kování bezpečnostní - 1 ks (chybí montáž) vyplývá, že jedny z dveří jsou vchodové interiérové. V případě, že byt je samostatný protipožární úsek, měly by být jedny z dveří s úpravou PO, navíc jsou tyto typy dveří odolnější. Potom by bytová jednotka měla být dle ČSN osazena hlásičem kouře.

### **Odpověď zadavatele:**

Na základě dotazu byl aktualizován výkaz výměr v rozsahu:

1. Pol. č. 34 doplněna pol. č. 43
2. Pol. č. 35 doplněna pol. č. 44
3. Pol. č. 36 doplněna pol. č. 45
4. Doplněna položka 46, dodávka FAB

Aktualizovaný výkaz výměr byl dne 14.10.2020 zveřejněn prostřednictvím elektronického systému E-ZAK s názvem „**Výkaz výměr 14.10.2020**“. Tento dokument plně nahrazuje dokument s názvem „Výkaz výměr 02.10.2020“.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel **prodlužuje termín pro podání nabídek do 27.10.2020 do 09:00 hod.**

V Bílině, dne 14. 10. 2020

Bc. Jan Pech, investiční referent

Ing. Jaroslava Dušková, výběrová řízení II