


ROZVADĚČ R2-2

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 400/230V, AC 50Hz, TN-C-S
OCHRANA: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
TYP: SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ v2000 x š600 x h600
PŘÍVOD: HOREM
VÝVODY: HOREM
KRYTÍ: IP30
KOMPENZACE: NENÍ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div>Tomáš Behina</div> <div>Samostatný projektant elektro</div> <div>Bitozeves 125, 440 01 Louny</div> <div>IČO 63756943, DIČ 206-7409282793</div> <div>Tel.: 608 96 41 97, behina@atlas.cz</div>	
T.BEHINA	T.BEHINA	T.BEHINA		
INVESTOR: MěÚ Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina				
KRAJ : Ústecký		OBEC: Bílina		
ČÁST PD: D1.4 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky				
AKCE: <div>Rekonstrukce elektroinstalace vstupních prostor šaten, kavárny, toalet, pokladen a hlavního rozvaděče divadla v Bílině</div>			ZAK. Č.: 075/2020	
			FORMÁT: 1A4	KOPIE:
			DATUM: 11/2020	
			STUPEŇ: DPS	
			MĚŘÍTKO: ---	
OBSAH: Schema rozvaděče R2-2			VÝKRES Č.: D1.4-08	



zakázka:

příloha:

SCHEMA ROZVADĚČE R2-2

číslo
listu:

2

