

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č.2

Zadavatel:

Obchodní jméno: Město Bílina
Sídlo: Břežanská 50/4, 418 31 Bílina
IČ: 00266230
Oprávněná osoba zadavatele: Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka města

Smluvní zastoupení zadavatele:

Obchodní jméno: ISES s.r.o.
Sídlo: M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6
IČ: 645 83 988
Oprávněná osoba: Ing. Vladimír Klatovský, CSc.

Kontaktní osoba zadavatele ve věcech souvisejících s veřejnou zakázkou:

Kontaktní osoba: Ing. Adéla Kopřivová
Telefon: +420 734 622 900
E-mail: ises@ises.cz; koprivova@ises.cz

Praha 02. 07. 2021

V souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), Vám tímto sdělujeme vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení s názvem: „VYBUDOVÁNÍ PODZEMNÍCH KONTEJNERŮ PRO ZLEPŠENÍ SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VE MĚSTĚ BÍLINA“.

Dotaz

V projektové dokumentaci a výkazu výměr stavba 1 je uvedena drenáž - dotaz zní, kam bude drenáž v místě stavby zaústěna - pokud není místo napojení zřejmě do dešťové kanalizace včetně položek ve VV - v tomto případě není podle našeho názoru nutné provádět. Naopak výkaz výměr stavba 2 nemá v položkách uvedenu drenáž, ale v projektové dokumentaci je zakreslena. ŽÁDÁM UVEDENÍ VYSVĚTLENÍ OHLEDNĚ PROVEDENÍ DRENÁŽÍ NA CELÉ STAVBĚ DLE JEDNOTLIVÝCH SO. Děkuji

Odpověď

Zadavatel tímto vysvětluje, že u stání podzemních kontejnerů č. 1 – č. 9 (SO01 – SO09), (výkaz výměr stavba 1) je to z hlediska drenáží tak, že nejsou nikam zaústěny. Jedná se o oddrenážování paty výkopu ve vztahu k betonovým prefabrikátům, kde je mezi stěnou výkopu a prefabrikáty proveden zásyp, ve kterém jsou drenáže umístěny a ukončeny v jednom místě ve výkopu. Naopak drenáž u stání podzemních kontejnerů č. 10 (SO10), (výkaz výměr stavba 2) není součástí předmětu plnění, platí výkaz výměr. Případné změny (vícepráce/méněpráce) pak budou řešeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výkazy výměr se nemění.

Lhůta pro podání nabídek se mění!

Nabídku je možné doručit pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je dostupný na adrese [Profily zadavatelů - E-ZAK Bílina \(bilina.cz\)](https://bilina.cz) do

10. 08. 2021 do 09:00 hodin.