

Váš dopis zn.:
Ze dne: 17.03.2021
Naše zn.: POH/13516/2021-2/037200

Vyřizuje: Zdeňka Řeháková
Tel.: 474 636 281
Mobil:
E-mail: rehakova@poh.cz

Datum: 25.03.2021

NE2D Projekt s.r.o.
Prokopa Holého 2007
434 01 Most

ID DS: f4dnxyj

Rozšíření parkoviště pro os. automobily v ul. Jiráskova/Jižní, Bílina

K Vaší žádosti ze dne 17. března 2021 o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi elektronicky dne 17. března 2021, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání. Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod „Bílina od toku Loupnice po tok Bouřlivec“ ID OHL_0820 a ve vodním útvaru podzemních vod „Mostecká pánev – severní část“ ID 21310.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) **je uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Při realizaci uvedené akce je nutno dodržet následující podmínky:

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí (NPP) Labe a Plánu dílčího povodí (PDP) Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe:

1. V souladu s ustanovením kap. IV.1.2 NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru bude sorpční textilie na zachycení ropných úkapů po vyčerpání její sorpční schopnosti a vždy po havarijním úniku vyměněna a zlikvidována odborně způsobilou firmou jako nebezpečný odpad (smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů).

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

1. Platí podmínka uvedená v bodě I.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

1. Bez připomínek.

Předmětem vyjádření je rozšíření parkoviště pro os. automobily v ul. Jiráskova/Jižní, Bílina. Stavbou budou dotčeny pozemky p. č. 320, 380/35, 380/34, 306/4, 950/10, k. ú. Bílina – Újezd. Investorem akce je město Bílina. Stávající parkoviště bude rozšířeno o 4 parkovací stání (+1 stání pro ZTP) a bude vybudováno nové parkoviště, kde je navrženo 20 parkovacích stání (+2 stání pro ZTP). Odvodnění parkovacích ploch je řešeno příčným a podélným sklonem přes zatravnovací a vsakovací dlažbu. Dešťové vody budou pročištěny od nečistot a úkapů sorpční textilií (400 g/m²). Odvodnění chodníkových ploch je řešeno příčným a podélným sklonem do komunikace příp. do okolní zeleně. Elektronicky zaslanou PD vypracoval NE2D Projekt s.r.o., hl. proj. Ing. Jiří Nedvěd, březen 2021. Lokalita se dle našich podkladů nenachází ve stanoveném záplavovém území.

ČHP: 1-14-01-0453-0-00-00

Ing. Vlastimil Zahrádka
vedoucí odboru VH plánování

Rozdělovník

POh, s. p. závod Chomutov
vlastní

02-34/6827

-781771 / -986630