


Městské Technické Služby Bílina p.o.
Teplická 899
41801 Bílina

NE2D Projekt
Petra Gazdaricová
Prokopa Holého 2007
43401 Most

Věc: Stanovisko k navržené PD: rozšíření parkoviště pro os.automobily v ulici
Jiráskova/Jižní, Bílina, p.p.č. 320,380/35,380/34,306/4,950/10 k.ú.Bílina-Újezd

K navržené PD nemáme námitek, pouze v části VO není uvedena povrchová úprava stožárů.
Protože město Bílina má přijatu závaznou koncepci rozvoje VO je nutno aby povrchová
úprava byla provedena v barvě dle koncepce. Přikládám výňatek:

ZÓNA 2 – OBYTNÁ ČÁST	
Charakteristika zóny	Zóna, ve které bydlí naprostá většina obyvatel města. Charakteristickým rysem je zástavba rodinnými a panelovými domy, u rodinných domů často s vlastním ohraničeným pozemkem (zahradou).
Vymezení zóny	Většina rozlohy města, spadají sem všechna předměstí (Teplické, Mostecké, Újezdské, Pražské).
Specifické prostory	Zahrádkářské osady – uvnitř osad není osvětlení instalováno, osvětleny jsou pouze přístupové cesty. Garáže – skupina podlouhlých nízkých staveb s garážovými jednotkami. Chybí dostatečné rozmístění stožárů, osvětlení je proto vhodnější realizovat vyššími stožáry (min. 8 m).
Typ svítidla	Technická nebo designová svítidla klasického nebo moderního tvaru.
Typ stožáru	Bezpaticový válcový nebo hranatý, pro výšku 8 m možno použít výložníky.
Max. výška světelného místa	8 m
Barevná povrchová úprava	Šedá AKZO Gris 900 Sablé dle Mírového náměstí, případně blízké odstíny jiných standardů (např. RAL 7012)
Charakter osvětlení prostoru	Typ 2
Úroveň jasu	střední
Barva světla	Teplá (≤ 3000 K)
Zóna životního prostředí	E2
Příklady vzhledu svítidla	

V Bílině dne 31.3.2021



Za MTS Bílina vedoucí střediska komunikací a V.O.
Josef Müller
tel.:607150791