



#### OTOPNÁ TĚLESA:

PRO ZAJIŠTĚNÍ TEPELNÉ POHODY V JEDNOTLIVÝCH VYTÁPĚNÝCH MÍSTNOSTECH, JSOU NAVRŽENA DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA SE SPODNÍM VÝVODEM V PROVEDENÍ VENTIL KOMPAKT. OTOPNÁ TĚLESA BUDOU VYBAVENY ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM, KTERÝ JE DODÁVKOU TĚLES.

V MÍSTNOSTI 112 A 113 BUDOU OSAZENY NOVÁ OTOPNÁ TĚLESA, V OSTATNÍCH MÍSTNOSTECH BUDOU STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA PONECHÁNA.

#### POTRUBÍ:

VEŠKERÉ NOVÉ ROZVODY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ V PROSTORU CHODBY JSOU NAVRŽENY Z MĚDĚNÉHO POTRUBÍ, KTERÉ BUDE SPOJOVANÉ PÁJENÍM NATVRDO. NA NEJVYŠŠÍM MÍSTĚ NA POTRUBÍ BUDOU OSAZENY AUTOMATICKÉ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY, NA NEJNIŽŠÍCH MÍSTECH BUDOU OSAZENY VYPOUŠTĚCÍ VENTILY.

#### LEGENDA POTRUBÍ:

- PONECHANÉ FUNKČNÍ POTRUBÍ – PŘÍVOD
- PONECHANÉ FUNKČNÍ POTRUBÍ – VRATNÉ
- NOVÉ POTRUBÍ PŘÍVOD
- NOVÉ POTRUBÍ VRATNÉ

#### UPOZORNĚNÍ:

PO KONEČNÉ MONTÁŽI BUDE VEŠKERÉ POTRUBÍ ŘÁDNĚ PROPLÁČNUTO A BUDE PROVEDENA TLAKOVÁ A TOPNÁ ZKOUŠKA DLE ČSN 06 0310 V ROZSAHU 72 HODIN.

PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL		
Jiří Seidl	Jiří Seidl	Jiří Seidl		
REVIZE	0 - 1. vydání		FORMÁT	A1
OBJEKT	SO 01 - Stavební část		DATUM	04/2021
AKCE	Stavební úpravy kancelářské budovy Městské policie, Želivského 52/3, Bilina		STUPEŇ	DSP-DPS
			Č. ZAKÁZKY	S-2020-011
INVESTOR	Město Bilina ,Břežánská 50/4, 418 31Bilina - IČ 00266230			
SWAZEK	D. 1.4a - Vytápění			
MONTÁŽNÍ SCHÉMA			MĚŘITKO	-
			Č. PŘÍLOHY	D.1.4a - 05