

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 13.12.2021

poskytnuté v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

„Rekonstrukce přečerpávací stanice a části kanalizace v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, Bílina“

Zadavatel: **Město Bílina, IČ: 00266230**

Vážení účastníci zadávacího řízení, zadavatel veřejné zakázky na služby s názvem **„Rekonstrukce přečerpávací stanice a části kanalizace v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, Bílina“** si dovoluje zveřejnit doplňující informaci k výzvě.

Dotazy:

Chtěli bychom požádat o vysvětlení projektové dokumentace - na založení rampy u objektu Š 11.

Odpověď:

Zadavatel nedisponuje výkresy, ze kterých by bylo patrné založení rampy. Předpokládá se, že rampa je tvořena železobetonovou deskou aplikovanou na boční zídky a hutněný zásyp. Hloubka založení by pak měla být 1 000 mm pod terénem.

V Bílině, dne 14.12.2021

Podpis zadavatele:

.....
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová - starostka