

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 08.12.2021

poskytnuté v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

„Rekonstrukce přečerpávací stanice a části kanalizace v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, Bílina“

Zadavatel: **Město Bílina, IČ: 00266230**

Vážení účastníci zadávacího řízení, zadavatel veřejné zakázky na služby s názvem **„Rekonstrukce přečerpávací stanice a části kanalizace v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, Bílina“** si dovoluje zveřejnit doplňující informaci k výzvě.

Dotazy:

- 1. v předloženém VV zadavatelem jsme nenalezli položky pro ocenění dodávky a montáže šachetního dna pro kanalizační šachtu Š1. Doplní zadavatel předložený VV o tyto chybějící položky?*
- 2. V předloženém VV jsme nenalezli položky pro ocenění dodávky a montáže betonové šachty pro ČSOV označenou v PD jako ČS 01. Náš dotaz zní: doplní zadavatel předložený VV o tyto chybějící položky?*
- 3. V technické zprávě PD je uvedeno použití těsnění prostupů těsněním např. Taylor. V předloženém VV jsme nenalezli položky pro ocenění těchto požadovaných prací a dodávek. Náš dotaz zní: doplní zadavatel předložený VV o tyto chybějící položky?*

Odpověď:

Zadavatel nechal doplnit chybějící položky do výkazu výměr. Aktualizovaný výkaz výměr o chybějící položky bude vložen do zadávací dokumentace. Původní výkaz výměr tedy bude nahrazen souborem s názvem „Výkaz výměr – aktualizovaný“.

V Bílině, dne 10.12.2021

Podpis zadavatele:

.....
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová - starostka