



LEGENDA ZNAČEK

- SZ svorka zkušební
- SP svorka připojovací
- SK svorka klíčová
- X štítek svodu
- PV01 podpěra vedení
- PV21 podpěra vedení - ploché střechy
- HOP hlavní ochranná přípojnice
- obvodový zemnic FeZn 30x4
- ekvipotenciální pospojování FeZn Ø 8 / AlMgSi Ø 8
- hromosvodný drát HVI power / HVI long

OBECNÝ DETAIL SVODU - D1



OBECNÝ DETAIL SVODU - D2



ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		<div>Tomáš Behina</div> <div>Samostatný projektant elektro</div> <div>Bítozeves 125, 440 01 Louny</div> <div>IČO 63756943, DIČ 206-7409282793</div> <div>Tel.: 608 96 41 97, behina@atlas.cz</div>		
T.BEHINA		ING. J. ŠIMMER		ING. J. ŠIMMER				
INVESTOR: MěÚ Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina								
KRAJ : Ústecký		OBEK: Bílina						
ČÁST PD: D1.4 - Elektroinstalace								
AKCE:						ZAK. Č.: 344/2021		
<div>Hromosvod na objektu plavecké haly v Bílíně</div> <div>Žižkovo údolí 276/6, 418 01 Bílina</div>						FORMÁT: 6A4		KOPIE:
						DATUM: 08/2021		
						STUPEŇ: DPS		
						MĚŘÍTKO: 1:125		
OBSAH:						VÝKRES Č.:		
Uzemnění						D1.4-05		