



LEGENDA :

- A1-A10  
stožáry (historické typ:sp-4w, osazené dvojramenným výložníkem)  
nového VO, osazení svítidlem ROSA
- A11-A16  
stožáry (historické typ:sp-4w) nového VO, osazení svítidlem ROSA
- C1-C10  
stožáry nového VO osazené svítidlem VOLTANA
- S  
stožáry stávající - budou použity

- va --- zákres sítě VO nové
- TEL --- TEL --- TEL --- O2 optický kabel podzemní vedení
- TEL --- TEL --- TEL --- O2 nadzemní vedení
- ČEZ Distribuce podzemní vedení NN
- ČEZ Distribuce podzemní vedení VN
- GasNet plynovod STL
- SČVK vodovod pitná
- SČVK stoka splašková
- SŽDC kabelová trasa
- ČD Telematika kabel

Situace č.6 →

← Situace č.5

Kabelové vedení  
umístěno v hloubce  
60cm

Kabelové vedení  
umístěno v hloubce  
60cm

Kabelové vedení  
umístěno v hloubce 1m

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	EADGAR, a.s. Široký vrch 364, MOST 43401 tel. : 723 413 292 E-mail : lada.dobias@seznam.cz	
LADISLAV DOBIÁŠ	LADISLAV DOBIÁŠ	RICHARD HUBENÝ		
k.ú.: Břilina			FORMÁT	A2
Investor: Město Břilina, Břežánská 50/4, 418 31 Břilina			DATUM	06/2018
Akce : Mobiliář a VO " Revitalizace areálu Kyselky a Kyselské ulice"			Č. ZAKÁZKY	2018/003
Výkres : SITUACE - 5.ČÁST ( Areál Kyselka) NOVÝ STAV			ČÍSLO PRŮKAZU:	ČKAIT 0401710
			MĚŘITKO	Č. VÝKRESU 1:200 D.1.13