

OD OZNAČENÉHO KONCE III. ETAPY
NENÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
V NÁKLADECH ZAPOČTENO

BÍLINA
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ v TEPLICKÉ ULICI
od NÁMĚSTÍ CHUDEŘICE k PIVOVARSKÉMU NÁMĚSTÍ

LIST 1

OKRAJ VŠECH STOŽÁRŮ MIN. 0,5m OD KRAJICE VOZOVKY

SOUSTAVA NAPĚTÍ 3+PEN, 50Hz, 3X230/400V SÍŤ TN-C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
ŽIVÝCH ČÁSTÍ IZOLACÍ, KRYTY, PŘEPÁŽKAMI
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ POSPOJOVÁNÍM

DÁLE NEPOKRAČUJE
ETAPA III
S0403

KABEL NASPOJKOVAT NA
DOSAVADNÍ

VÝLOŽNÍK 4m
PŘECHOD 2

KABEL CYKY 4Bx16
NASPOJKOVAT NA
DOSAVADNÍ PŘÍVOD
Z RVO 01 DO 78.12

MÍSTO PŘECHODU 2

LEGENDA

OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ a MP
OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE

- STOŽÁR 6m, VÝLOŽNÍK A SVÍTIDLO
PODLE SPECIFIKACE
- STOŽÁR 8m, VÝLOŽNÍK 1m SKLON 0°
SVÍTIDLO PRE2745_14AK 2G 6320lm
46W IP66 3K, OBVODY ASTRODIM+CLO
- STOŽÁR 8m, VÝLOŽNÍK 1m SKLON 3°
SVÍTIDLO PRE2820_14AK 2G 8460lm
68W IP66 3K, OBVODY ASTRODIM+CLO
- STOŽÁR 8m, VÝLOŽNÍK 3m SKLON 0°
SVÍTIDLO PRE2820_14AK 2G 8460lm
68W IP66 3K, OBVODY ASTRODIM+CLO

KABEL VO CYKY 4Bx16 v OCHR. ROUŘE
+UZ. PÁSEK FEZN30x4
VE SPOLEČNÉM VÝKOPU V SOUBĚHU
S KABLEM ULOŽENA OCHRANNÁ
TRUBKA HDPE d40/34 PRO OPTIKU

DOSAVADNÍ SÍŤ

- KABELY VN ČEZU
- KABELY NN ČEZU
- NADZEMNÍ NN ČEZU
- NADZEMNÍ SÍŤ EL. KOMUNIKACÍ CETIN
- PODZEMNÍ SÍŤ EL. KOMUNIKACÍ CETIN
- PLYNOVODY NTL, STL, VTL-RWE
- KANALIZACE SČVAKU
- VODOVODY SČVAKU
- VODAFON
- TELEMATIKA

M 1:500

BÍLINA
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ v TEPLICKÉ ULICI
od NÁMĚSTÍ CHUDEŘICE k PIVOVARSKÉMU NÁMĚSTÍ

LIST 2