

Doplnění/Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

na realizaci veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení

**v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).**

Zadavatel:

Název zadavatele: Město Bílina
Sídlo zadavatele: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
IČ: 00266230
osoba oprávněná jednat: Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka města
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.bilina.cz/>

„Rekonstrukce ulice Teplická, Bílina – II. etapa“

1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Město Bílina
Sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
IČ: 00266230
Jednající: **Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou**, starostkou města
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.bilina.cz/>
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Adamenko
Tel.: +420 417 810 860
E-mail: adamenko@bilina.cz

2. Zástupce zadavatele

Název: Ivana Merhoutová
Sídlo: Kamenná 5087, 43004 Chomutov
IČ: 03527271
DIČ: CZ03527271
Osoba oprávněná jednat: Ivana Merhoutová
Kontaktní osoba
zástupce zadavatele: Ivana Merhoutová
Tel.: +420 736446887
Email: merhoutova@nixin.eu

**Na základě tohoto doplnění zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání
nabídek.**

Doplnění/Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz č. 4 ze dne 26. 4. 2022

Položky soupisu prací:

SO 102b - Chodník

7	121151103	Sejmutí ornice... tl. vrstvy do 200 mm	m2	62,000
8	121151123	Sejmutí ornice... tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 969,000
10	162751117	Vodorovné přemístění výkopku do 10 000 m	m3	949,885
		(62,00+1969,0)*0,15 "ornice		304,650
		645,235 "výkopek		645,235
14	171201231.	Poplatek (skládkovné) ...	t	1 709,793
		(62,00+1969,0)*0,15 "ornice x 1,8 =		548,370
		645,235 "výkopek		
15	181351113	Rozprostření a urovnání ornice...	m2	1 275,000
		1275,0 "v tl. 150mm		
16	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	344,250

Zadavatel předložil v soupisu prací k ocenění 548,370 tun ornice – sejmutí, odvoz a uložení na skládku s poplatkem (pol. č.- 7, 8, 10 a 14).

(Pro SO 102c Cyklostezka platí obdobně.)

Současně zad. předložil k ocenění 344,250 tun pořízení ornice pro ohumusování (pol. č. 15 a 16).

Zemínu pro terénní úpravy – **ornici nelze NAKOUPIT a proto ani ocenit.**

Ornici (podorniční vrstvu) lze získat pouze se souhlasem příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy podle plánu na přemístění ornice nebo podorničních vrstev pro konkrétní využití včetně využití pro rekultivace.

Pokud zadavatel má 344,250 tun ornice k dispozici včetně souhlasu příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy je nezbytné tuto informaci zapracovat do zadávací dokumentace a výše uvedenou položku soupisu prací nahradit položkami pro naložení a dopravu ornice (s uvedením vzdálenosti).

Otázka č. 1:

Doplní nebo upraví zadavatel soupis prací a zadávací dokumentaci informací o zajištění ornice?

Z technické zprávy cituji:

Výkopovým pracím v místech stávající zeleně bude předcházet sejmutí ornice v tl. 250 mm.

Zemní práce se budou skládat z: • sejmutí ornice v tl. 250 mm • ohumusování v tl. 100 mm

V soupisu prací je předloženo k ocenění • sejmutí ornice v tl. 150 mm • ohumusování v tl. 150 mm

Otázka č. 2:

Opraví zadavatel zadávací dokumentaci tak, aby projekt byl v souladu se soupisem prací?

Odpověď k dotazu č. 4

Zadavatel sděluje, že upravil přílohu č. 3 Výkaz výměr, v SO102b Chodník (konkrétně položky č. 7, 8, 10, 14, 15 a 16) a SO102c Cyklostezka (konkrétně položku č. 7).

Upravena byla i technická zpráva C. 2. 1. odstavec 2.2. Zemní práce.

Ad Otázka č. 1

Položky ornice ve VV nahrazeny zeminou pro terénní úpravy – obohacená kompostem/substrátem.

Upravená technická zpráva je přílohou této dodatečné informace.

Ad Otázka č. 2

Sjednoceny údaje z upravené technické zprávy s přílohou č. 3 Výkaz výměr (tloušťka vrstev).

Doplněná/upravená příloha č. 3 - Výkaz výměr je přílohou této dodatečné informace.

Na základě tohoto doplnění zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Dotaz č. 5 ze dne 28. 4. 2022

Dotaz 1 : Dle soupisu prací k ocenění má Dodavatel ocenit uložení vyfrézovaného materiálu na skládku a dle textu položky 997221875 Zadavatel předpokládá odpad bez obsahu dehtu. Má Zadavatel toto ověřeno zkouškami vrstev určených k odfrézování a může zveřejnit výsledky těchto zkoušek ? Pokud je nemá, jakým způsobem se bude postupovat v realizaci ? Kdo zajistí a uhradí provedení zkoušek a jak se bude postupovat v případě, že zkoušky nepotvrdí předpoklad R-materiálu bez obsahu dehtu ?

Dotaz 2 : Dodavatel se neztotožňuje se zněním vysvětlení ZD číslo 2 ze dne 22.4.2022. Dodavatel se domnívá, že pro přehlednost a vyloučení možných omylů by zadání veřejné zakázky mělo obsahovat pouze dokumentaci, která je předmětem veřejné zakázky, tedy v tomto případě II. etapy.

V případě soupisu prací k ocenění je požadavek Zadavatele na neocenění položek předloženého soupisu prací v rozporu s obecně uváděným požadavkem veřejných zakázek, kde je zakázáno odevzdání nabídky s nulovou hodnotou nabídkové ceny některých položek. Opraví Zadavatel Zadávací dokumentaci veřejné zakázky tak, aby se jednoznačně týkala pouze předmětu veřejné zakázky dle článku 5 ZD ?

Odpověď k dotazu č. 5

Odpověď k dotazu č. 1

Zadavatel sděluje, že odběry byly provedeny v úseku III. etapy kvalitativní třída dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb.: ZAS T1, podle kritéria $x \leq 12$ mg/kg suš. Na základě těchto výsledků je předpoklad, že výsledky ve všech etapách budou shodné. Provedení a úhradu zkoušek před zahájením prací zajistí objednatel (město Bílina). Likvidace bude provedena na základě skutečnosti.

Odpověď k dotazu č. 2

Zadavatel se rozhodl upravit přílohu č. 3 Výkaz výměr, tak aby eliminoval riziko neocenění položek, které se vztahují k II. etapě rekonstrukce Teplické ulice.

Žádáme dodavatele, aby ve svých nabídkách předkládali pouze nově uveřejněnou verzi přílohy č. 3 Výkaz výměr.

Na základě tohoto doplnění zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel sděluje, že se rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 11. 5. 2022, 16:30 hodin.

Původní znění ZD:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **9. 5. 2022, v 16:00 hod.**

Všechny nabídky musí být podány elektronicky (viz kap. 16) před skončením lhůty pro podání nabídek.

Nové znění ZD:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **11. 5. 2022, v 16:30 hod.**

Všechny nabídky musí být podány elektronicky (viz kap. 16) před skončením lhůty pro podání nabídek.

V Bílině dne 2. 5. 2022

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka