

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 21.06.2022

poskytnuté v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:

„Rekonstrukce chodníku, veřejného osvětlení a přechodu pro chodce v ulici Sídliště Za Chlumem, Bílina“

systémové číslo P22V00000125

Zadavatel: **Město Bílina, IČ: 00266230**

Vážení účastníci zadávacího řízení,
zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem **„Rekonstrukce chodníku, veřejného osvětlení a přechodu pro chodce v ulici Sídliště Za Chlumem, Bílina“**, si Vás, na základě zaslané žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, dovoluje informovat:

Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 21.06.2022:

Dotaz č. 1 – Na základě doručeného Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 16.6.2022 dochází ke změně celkové ceny díla a tudíž by měl být přiložen nový výkaz výměr.
Bude zadavatel zasílat nový výkaz výměr?

Odpověď zadavatele:

Dotaz č. 1 – Výkaz výměr se měnit nebude, pouze se doplňuje textově, a to následovně:

- V objektu ZRN1 - Pol. č. 23 – Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - bude oceněna včetně spojovacího postřiku 0,6kg/m²
- V objektu VON - Pol. č. 7 – Zařízení staveniště - bude oceněna včetně záboru komunikace cca 500m²
- V objektu VON - Pol. č. 8 – Dopravní značení na staveništi - bude oceněna včetně zpracování DIO

V návaznosti na termín zveřejnění odpovědi na zaslané žádosti a na termín pro předložení nabídek k předmětné zakázce tj. 27.06.2022, zadavatel NEBUDE prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Bílině

.....
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
Starostka města