

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 23.06.2022

poskytnuté v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:

„Rekonstrukce bytů a společných prostor v ulici Důlní č.p. 425, Bílina – Mostecké předměstí“

systémové číslo P22V00000145

Zadavatel: **Město Bílina, IČ: 00266230**

Vážení účastníci zadávacího řízení,
zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem **„Rekonstrukce bytů a společných prostor v ulici Důlní č.p. 425, Bílina – Mostecké předměstí“**, si Vás, na základě zaslané žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, dovoluje informovat:

Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 23.06.2022:

Dotaz č. 1

Obecně - u specifikací chybí ztratné.

Byt č.4

21-M Elektromontáže

položka č. 59 - je uvedena pouze dodávka materiálu, nikoli jeho montáž. Totéž v dalších rozpočtech.

766 Konstrukce truhlářské

Pokud jde o okna, mají být jedno či dvoukřídlová?

Byt č.5

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

Vzhledem k tomu, že není výkresová dokumentace, není jasný počet stávajících otopných těles.

Pokud uvádíte, že zůstane zachován stávající počet těles, pak by měla být odstraněna položka č.10, totéž v dalších rozpočtech.

Koupelna-2-přízemí - totéž Koupelna-2-1.NP, totéž WC-1-přízemí, totéž WC-2-1.NP

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

položce č.21 chybí dodávka materiálu

položka č.22 uvádí menší množství než položka č.20

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

položka č.42 - nemají tam být soubory 4?

položka č.48 a položka č.53 spolu souvisí? Pokud ano, měla by položka č.48 být označena jako materiál - dodávka.

742 Elektroinstalace - slaboproud

položka č.64 - co je tím míněno?

781 Dokončovací práce - obklady

položka č.90 - pokud se jedná o montáž s dodávkou, je nutné uvést rozměr zrcadla

WC-1-přízemí

763 Konstrukce suché výstavby

položka č.55 - jaká je šířka dveří?

766 Konstrukce truhlářské

položka č.60 - neměli by být v měrné jednotce uvedeny kusy?

WC-2-1.NP

763 Konstrukce suché výstavby

položka č.56 - jaká je šířka dveří?

766 Konstrukce truhlářské
položka č.61 - neměli by být v měrné jednotce uvedeny kusy?

Kuchyně-přízemí

766 Konstrukce truhlářské
položka č.50 - neměli by být v měrné jednotce uvedeny kusy?
položka č.51 - dle fotografie jde o 2 kusy, ne jeden

Odpověď zadavatele:

Dotaz č. 1

Ztratné je uvedeno pouze u položek týkajících se obkladů a dlažeb. Ostatní položky ztratné neobsahují (zanedbatelná hodnota).

Byt.č. 4: Ve výkazu výměr v oddílu „Elektromontáže“ opraveny položky číslo 59.

Oddíl „Konstrukce truhlářské“ - Okna mohou být jednokřídlá, kvůli jednodušší manipulaci i údržbě (původní jsou dvoukřídlá).

Byt.č.5: Oddíl „Ústřední vytápění - otopná tělesa „ - Jedná se o nahrazení původních otopných novými, kvůli nestejnorodosti a opotřebenosti stávajících, takže počet těles zůstává stejný.

Koupelna-2-přízemí: Ve výkazu výměr v oddílu „Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům“ opraveny položky číslo 21 a 22.

Oddíl „Zdravotechnika - zařízení předměty“: položka číslo 42 - demontuje se pouze 1 umyvadlo.

Oddíl „Elektroinstalace“ - (termín slaboproud se chybně zkopíroval) jedná se pouze o úpravu koncových prvků - montáž do SDK konstr.

Oddíl „Dokončovací práce – obklady“ - je uveden rozměr zrcadla do 0,6 m² - velikost dle formátu obkladů

Koupelna-2-1.NP: Viz. Koupelna-2-přízemí.

WC-1-přízemí: Oddíl „Konstrukce suché výstavby“ položka číslo 55 - šířka dveří standardně 60 cm.

Oddíl „Konstr.truhlářské“ položka číslo 60 - v ceníku uvedeno v m², přepsáno na ks.

WC-2-1.NP: Oddíl „Konstrukce suché výstavby“ položka číslo 56 - šířka dveří standardně 60 cm.

Oddíl „Konstr.truhlářské“ položka číslo 61 - v ceníku uvedeno v m², přepsáno na ks.

Kuchyně: Oddíl „Konstr.truhlářské“ položka číslo 50 - v ceníku uvedeno v m², přepsáno na ks.

Oddíl „Konstr.truhlářské“ položka číslo 51 - opraveno na 2 ks.

Výše uvedené změny jsou součástí nového výkazu výměr – název souboru „Výkaz výměr 14.3.2022“.

V Bříně dne 13.7.2022

.....
Ing. Marcela Dvořáková
Mistostarostka města