

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 13.02.2023

poskytnuté v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:

„Výpočet zatížitelnosti mostů a lávek 2023, Bílina - etapa I“

systemové číslo P23V00000023

Zadavatel: **Město Bílina, IČ: 00266230**

Vážení účastníci zadávacího řízení,
zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem **„Výpočet zatížitelnosti mostů a lávek 2023, Bílina - etapa I“** si Vás, na základě zaslané žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, dovoluje informovat:

Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 15.02.2023:

Věc : Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dobrý den,
níže zasílám dva dotazy v rámci žádosti o vysvětlení ZD.

Dotaz č. 1:

Je k dispozici podrobná dokumentace objektů? Pokud ano, dá ji zadavatel k dispozici před podáním nabídek?

Dotaz č. 2:

Pokud není pro některý z objektů dostupná věrohodná dokumentace, má zadavatel v plánu před zahájením prací provést diagnostický průzkum? Množství výztuže, parametry betonu budou mít významný vliv na zatížitelnost a bez jejich znalosti není možné zatížitelnost správně spočítat.

Odpověď zadavatele:

Dotaz č. 1:

Veškerá dokumentace objektů, kterou má zadavatel k dispozici, je součástí zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:

Diagnostický průzkum je požadován u všech objektů, tento požadavek vychází ze závěru Hlavních mostních prohlídek, které jsou součástí zadávací dokumentace. Diagnostický průzkum je uvažován jako součást zakázky.

V Bílině dne 16.02.2023

.....
Ing. Karel Matuška
Místostarosta města