

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 13.02.2023

poskytnuté v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:

„Výpočet zatížitelnosti mostů a lávek 2023, Bílina - etapa I“

systémové číslo P23V00000023

Zadavatel: **Město Bílina, IČ: 00266230**

Vážení účastníci zadávacího řízení,
zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem **„Výpočet zatížitelnosti mostů a lávek 2023, Bílina - etapa I“** si Vás, na základě zaslané žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, dovoluje informovat:

Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 16.02.2023:

Věc : Žádost o vysvětlení podmínek či doplnění výzvy a zadání veřejné zakázky vedené zadavatelem pod názvem „Výpočet zatížitelnosti mostů a lávek 2023, Bílina – etapa I.“

Tímto Vás dle výzvy k podání nabídky (viz výše) žádáme o vysvětlení či o doplnění zadání. A to viz následující:

Dotaz č. 1:

Tímto žádáme o potvrzení, že výpočty zatížitelností mají být provedeny na základě diagnostických stavebně-technických průzkumů, a to dle specifikací v opatřeních jednotlivých mostních prohlídek, které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné zakázky.

Dotaz č. 2:

Žádáme o přehodnocení a případné zrušení požadavku, že práce na díle nesmí být plněny poddodavatelem, resp. musí být plněny přímo vybraným dodavatelem.

Odpověď zadavatele:

Dotaz č. 1:

Diagnostický průzkum je požadován u všech objektů, tento požadavek vychází ze závěru Hlavních mostních prohlídek, které jsou součástí zadávací dokumentace. Diagnostický průzkum je uvažován jako součást zakázky.

Dotaz č. 2:

Bod č. 9.6. Výzvy se upravuje následovně:

9.6. Účastník v zadávacím řízení v nabídce předloží seznam poddodavatelů, jsou-li účastníkovi známi a uvede, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Účastník je za tím účelem oprávněn využít přílohu **„Čestné prohlášení účastníka k poddodavatelům“** výzvy k podání nabídek a tuto upravit dle skutečnosti.

Práce na díle **smí být plněny poddodavatelem**, resp. nemusí být plněny přímo vybraným dodavatelem. Dodavatel i poddodavatelé musí mít příslušná oprávnění potřebná k jím prováděným pracem.

V Bílině dne 16.02.2023

.....
Ing. Karel Matuška
Místostarosta města