



Váš dopis zn.:  
ze dne: 16. 03. 2023  
Naše značka: O23690033954/ÚTPČMO/VP  
Č. složky: 612115889  
Vyřizuje: Petra Váchová  
Datová schránka: f7rf9ns  
Telefon: 840 111 111  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 23. 03. 2023

**Pavepro s.r.o.**  
**V lukách 2887/18**  
**193 00 Praha**

**Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Název akce:	<b>Bílina, ul. Teplická, p. p. č. 1683/91 a 1683/82 – obnova chodníků</b>
Účel vyjádření:	<b>předložená dokumentace pro stavební povolení</b>
Zájmové území:	Okres: Teplice
	Obec: Bílina
	Část obce, ulice: ul. Teplická
	Katastrální území, parcelní číslo: k. ú. Bílina, p. p. č. 1683/91, 1683/82
Kontaktní osoba:	Ing. Jan Sedláček
Tel., e-mail	tel: +420 732 821 798 e-mail: <a href="mailto:riha.standa@email.com">riha.standa@email.com</a>
Investor:	Město Bílina
Projektant:	Pavepro s.r.o.
Vlastník dotčené IS	SVS a.s.
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	---
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)</b>

Popis navrženého řešení:

Předmětem projektové dokumentace je oprava chodníku na p. p. č. 1683/91 a 1683/82 v k. ú. Bílina. Je navrženo odstranění živičného krytu v tl. 50 mm a podkladního betonu v tl. 250 mm, dále rozebrání stávající dlažby v tl. 60 mm včetně podkladní vrstvy v tl. 260 mm. Nově bude položena betonová dlažba tl. 80 mm (tl. 60 mm) a dlažba distanční, tl. 80 mm. Chodník bude lemován obrubníkem 80 x 250 mm. Přilehlé okolní plochy budou rekultivované.

S vydáním stavebního povolení / územního souhlasu / na základě předložené dokumentace ke stavebnímu řízení  
**souhlasíme,**



za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) **Stavebník bere na vědomí skutečnost, že v dané lokalitě se nachází zařízení ve správě spol. SČVK a.s. a nadále se bude řídit ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.**
- 2) Zahájení prací nám bude oznámeno 15 dní předem písemně, nebo e-mailovou poštou, včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby – e-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz).
- 3) Před zahájením prací požadujeme vytyčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě.
- 4) Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
- 5) **Je nutno respektovat a zachovat funkční povrchové znaky vodohospodářského zařízení. Požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén a ve spolupráci s provozem vodovodů a kanalizací zajistit jejich funkčnost. Maximální změna výšky krytí bude cca 0,20 m. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku, případně vytvořen samostatný protokol, který bude podkladem pro kolaudační nebo přejímací řízení.**
- 6) Zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo kanalizace. V ochranném pásmu kanalizace, mimo zpevněné plochy komunikace, nebude pojíždět těžká technika.

V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace se vlastník pozemku zdrží níže uvedených činností:

- a.) provádění zemních prací, které by mohly ohrozit technický stav vedení nebo jeho plynulé provozování
- b.) provádění terénních úprav
- c.) vysazení trvalých porostů, dřevin, jejichž kořenový systém a jejich zatížení naruší vedení
- d.) provádění skládek

Zemní práce v ochranném pásmu budou prováděny vždy ručně.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- a.) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b.) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c.) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

- 7) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 8) Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli – kontakty SČVK provoz Teplice. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaného zařízení budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování pitnou vodou, případně náklady na odstranění vzniklých škod dalším subjektům účtovány stavebníkovi.



- 9) Kontakt Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – provoz Bílina: provoz vodovodů: Miloš Klemsa – tel.: 606 606 320, provoz kanalizací – Bc. Jan Šeda – tel.: 775 040 310.

Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společností před dalším postupem prací.

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

S pozdravem

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ: 49099451, DIČ: CZ49099451  
*Petra Váchová*

referent technickoprovozní činnosti