


- LEGENDA :
- SZ Svorka zkušební
 - DD Ochranný úhelník
 - ZZ Základový zemič
 - SD Svorka okapová
 - SS Svorka spojovací
 - Jímač
 - Hromosvodový jímač
 - 1 Dřznačovací štítek hromosvodového svodu

K jímacímu vedení hromosvodu budou připojeny veškeré kovové předměty osazené na střeše.

Provedení hromosvodu bude provedeno dle dle ČSN EN 623005 a uzemnění dle ČSN 33 20 00 – 5 – 54.

Děločka jímacího vedení



PROJEKTANT :	PETR VACHULKA	ING. VLASTIMIL KRIŽAN	
INVESTOR :	MĚSTO BILINA, BŘEŽANSKÁ 50/4, BILINA, 41801	STRAŽKY 21	
MĚSTSKÝ ÚŘAD :	BILINA	403 40 ÚSTÍ NAD LABEM	
KRAJ :	ÚSTECKÝ	TEL: 603 709 577	
AKCE :	OPRAVA STŘECHY GARÁŽI na pozemku č. 129/1, k.ú. Bílina ul. SEIFERTOVA – BILINA	FORMÁT:	A3
		DATUM :	ČERVENEC 2021
		STUPEŇ:	DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	68/2021
OBSAH :	HROMOSVOD	MĚŘÍTKO:	1 : 100
			ČÍSLO VÝKRESU: E-03