

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 19.05.2023

poskytnuté v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:

„Přípojka elektro pro Pohádkový les, Bílina - II“
systémové číslo P23V00000082

Zadavatel: **Město Bílina, IČ: 00266230**

Vážení účastníci zadávacího řízení,
zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem **„Přípojka elektro pro Pohádkový les, Bílina - II“** si Vás, na základě zaslané žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, dovoluje informovat:

Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 19.05.2023:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

chtěli bychom se zeptat, jak je počítáno s druhým plastovým rozvaděčem s piliřem, viz. technická zpráva , 4.3.1. a 4.3.2. (dvě zmínky) VV obsahuje pouze jednu - materiál a práce.

Dále jsme nenašli položku ohledňující náklady spojené s vytýčením.
Bude nějak řešeno?

Děkujeme.

Odpověď zadavatele:

Dotaz č. 1:

Do zadávací dokumentace byl nahrán revidovaný VV doplněný o položky "vytýčení kabelové trasy", "elektroměrový rozváděč", "zhotovení dokumentace skutečného stavu".

K dotazu na vytyčení kabelové trasy – na jedné straně podél cesty je skála, na druhé straně lze kabel zakopat. Důležitější než vytyčení trasy geodetem, bude určit místo podél cesty, které nebude ve skále.

V Bílině dne 02.06.2023

.....
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
Starostka města