

# Doplnění/Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

na realizaci veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném  
podlimitním řízení

---

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve  
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## Zadavatel:

Název zadavatele: Město Bílina  
Sídlo zadavatele: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina  
IČ: 00266230  
osoba oprávněná jednat: Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka města  
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.bilina.cz/>

**„Stavební úpravy, vestavba a přístavba objektu,**

**Mírové náměstí 23/12, Bílina“**

## 1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Město Bílina  
Sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina  
IČ: 00266230  
Jednající: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města  
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.bilina.cz/>  
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Beránková  
Tel.: +420 417 810 863  
E-mail: [berankova@bilina.cz](mailto:berankova@bilina.cz)

## 2. Zástupce zadavatele

Název: Ivana Merhoutová  
Sídlo: Kamenná 5087, 43004 Chomutov  
IČ: 03527271  
Kontaktní osoba  
zástupce zadavatele: Ivana Merhoutová  
Tel.: +420 736446887  
Email: [ivana@merhoutova.cz](mailto:ivana@merhoutova.cz)

**Na základě tohoto vysvětlení zadavatel NEbude prodlužovat lhůtu pro  
podání nabídek.**

## **Doplnění/Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4**

### **Dotaz č. 3 ze dne 29. 06. 2023**

Dobrý den,  
Žádám o vysvětlení ZD ve VV a to :

- pol. O.14 - OKNO OTVÍRAVÉ SYMETRICKÉ, stavební otvor 1020x1260mm, detailní specifikace viz PD

Prosím o vysvětlení na kterou stranu mají se otvírat okna , ze specifikace PD vyplývá panty mají být na obou stranách

- Pol. O.15 má stejný problém

Pol. Z.1 - VRATA NA DVŮR S OTVÍRAVÝM A FIXNÍM POLEM, detailní specifikace viz PD .

Žádám o vysvětlení zda se jedná o nový výrobek , ze specifikace PD to není jasné

- Není ve VV pol. Z2, která je uvedena ve specifikace PD (VRATKA NA DVŮR-demontáž a zpětná montáž zámečnické konstrukce)

### **Odpověď k dotazu č. 3**

#### **K dotazu na pol. O.14:**

Zadavatel sděluje, že se jedná o 2 ks vzhledově identických oken, pouze 1ks má levé otevírání levé a 1ks pravé (dle specifikace, kapitola kování a výkresu exteriérového pohledu).

#### **K dotazu na pol. O.15:**

Zadavatel sděluje, že se jedná o 2 ks vzhledově identických oken, pouze 1ks má levé otevírání levé a 1ks pravé (dle specifikace, kapitola kování a výkresu exteriérového pohledu).

#### **K dotazu na pol. Z.1:**

Zadavatel sděluje, že se jedná o novou konstrukci, dle specifikace.

#### **K dotazu na pol. Z.2:**

Zadavatel sděluje, že se jedná o stávající konstrukci, realizovanou v rámci sousední akce revitalizace proluky. V rámci této VZ bude provedena její demontáž a zpětná montáž (kvůli riziku poškození během stavby). Zadavatel doplnil položky do přílohy č. 3 – Výkaz Výměr.

**Součástí této dodatečné informace je aktualizovaná příloha č. 3 – Výkaz Výměr**

**Na základě tohoto vysvětlení zadavatel NEbude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.**

V Bílině dne 30. 06. 2023

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová  
starostka