



Váš dopis zn.:
ze dne: 14. 03. 2023
Naše značka: O23690033505/ÚTPČMO/VP
Č. složky: 612115869
Vyřizuje: Petra Váchová
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 22. 03. 2023

NE2D Projekt s.r.o.
Prokopa Holého 2007/11
434 01 Most

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

Název akce:	Bílina, ul. Mostecká, p. p. č. 1856/3 – oprava chodníku a příjezdové cesty
Účel vyjádření:	předložená dokumentace pro stavební povolení
Zájmové území:	Okres: Teplice
	Obec: Bílina
	Část obce, ulice: ul. Mostecká
	Katastrální území, parcelní číslo: k. ú. Bílina, p. p. č. 1800/5, 1854/1, 1856/3, 1855/1, 1800/6, 1800/1, 2272/7
Kontaktní osoba:	Petra Gazdaricová
Tel., e-mail	tel: +420 732 207 900 e-mail: doprava@ne2dprojekt.cz
Investor:	Město Bílina
Projektant:	Bc. Jakub Pilný
Vlastník dotčené IS	SVS a.s.
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	---
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce chodníkové plochy, příjezdové komunikace a úprava stávající zeleně v k. ú. Bílina. Nová konstrukce je navržena opět z asfaltu o celkové tloušťce konstrukce 390 mm. Komunikace je navržena o šířce 3,50 m a má celkovou délku 27 m, je napojena na stávající hlavní komunikaci v ulici Mostecká. Komunikace je navržena s příčným sklonem 2 % a podélným sklonem maximálně 10 %. Komunikace je osazena betonovými obrubami 15/25. Odvodnění komunikace je řešeno sklonem do zeleně, případně do chodníkové plochy, odkud je voda svedena dále do odvodňovacích gajgrů. Stávající žulové obrubníky, které se v místě stavby nacházejí, budou vyjmuty, očištěny a znovu osazeny.

S vydáním stavebního povolení / územního souhlasu / na základě předložené
dokumentace ke stavebnímu řízení
souhlasíme,



za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) **Stavebník bere na vědomí skutečnost, že v dané lokalitě se nachází zařízení ve správě spol. SČVK a.s. a nadále se bude řídit ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.**
- 2) **Dešťové vody z komunikace nebudou svedeny do kanalizace ve správě spol. SČVK, a.s.**
- 3) Zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo kanalizace. V ochranném pásmu kanalizace, mimo zpevněné plochy komunikace, nebude pojíždět těžká technika.

V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace se vlastníkem pozemku zdrží níže uvedených činností:

- a.) provádění zemních prací, které by mohly ohrozit technický stav vedení nebo jeho plynulý provozování
- b.) provádění terénních úprav
- c.) vysazení trvalých porostů, dřevin, jejichž kořenový systém a jejich zatížení naruší vedení
- d.) provádění skládek

Zemní práce v ochranném pásmu budou prováděny vždy ručně.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- a.) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
 - b.) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
 - c.) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
- 4) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
 - 5) Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli – kontakty SČVK provoz Teplice. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaného zařízení budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování pitnou vodou, případně náklady na odstranění vzniklých škod dalším subjektům účtovány stavebníkovi.
 - 6) Kontakt Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – provoz Bílina: provoz vodovodů: Miloš Klemsa – tel.: 606 606 320, provoz kanalizací – Bc. Jan Šeda – tel.: 775 040 310.

Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

S pozdravem

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
Petra Váňová
referent technickoprovozní činnosti

Příloha: --