

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

V Mostě dne 14. 9. 2022

Č. j. odesílatele:

Č. j.: KHSUL 43205/2022

Sp. značka: S-KHSUL 40034/2022/2

Vyřizuje: Ing. Věra Tomková, Lenka Kratochvilová

Telefon: 477755440, 477755721

E-mail: vera.tomkova@khsusti.cz

lenka.kratochvilova@khsusti.cz

Počet listů/příloh: 3/0

**Město Bílina**

**IČO 00266230**

**Břežánská 50/4**

**418 31 Bílina**

**IDDS: qdtb7vx**

**Zast. Ing. arch. MgA. Bořkem Peškou**

**IČO 02219751**

**Milešov 2**

**411 32 Velemín**

**IDDS: z524atc**

**Závazné stanovisko k projektové dokumentaci „Stavební úpravy, vestavba a přístavba stávajícího objektu Mírové náměstí 23/12, Bílina“**

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Teplice (dále jen „KHS“), dne 29. 8. 2022, zaevidované pod č. j.: KHSUL 40034/2022, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Stavební úpravy, vestavba a přístavba stávajícího objektu Mírové náměstí 23/12, Bílina“, předložené Ing. arch. MgA. Bořkem Peškou, IČO 02219751, Milešov 2, 411 32 Velemín, na základě plné moci ze dne 27. 7. 2021 uzavřené mezi Ing. arch. MgA. Bořkem Peškou a starostkou obce Město Bílina Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou (dále jen investor),

posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), předloženou projektovou dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předložené PD dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví s požadavky stanovenými v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.), v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 361/2007 Sb.), Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin (dále jen „Nařízení ES č. 852/2004“), vydává krajská hygienická stanice dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) toto

**z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

**„Stavební úpravy, vestavba a přístavba stávajícího objektu Mírové náměstí 23/12, Bílina“,**

**s e s o u h l a s í.**

**V souladu s § 77 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., se souhlas váže na splnění těchto podmínek, vyplývajících z požadavků zákona č. 258/2000 Sb., Nařízení Parlamentu a Rady ES č. 852/2004 o hygieně potravin, Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, a § 2 zákona 309/2006 Sb.:**

1. **Prodejnu nelze užívat k prodeji potravin**, není řešena a vybavena na dle Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin.
2. V souladu s čl. 4 odst.2 a Přílohy II, kapitola I bod 4, Nařízení Parlamentu a Rady ES č. 852/2004 o hygieně potravin, musí být u všech umývadel k mytí rukou personálu v prodejně, přípravně a umývárně umístěny dávkovače dezinfekčního mýdla, zásobníky jednorázových ručníků k hygienickému osoušení rukou a odpadové nádoby na použité ručníky.
3. V souladu s čl.4 odst.2 a Příloha II kapitola II bod 1 písm. b) a písm. f) Nařízení Parlamentu a Rady ES č. 852/2004 o hygieně potravin, musí být stěny za pracovními plochami určenými k manipulaci s potravinami, za dřezy a umývadly, snadno čistitelné, opatřené hladkým, snadno dezinfikovatelným povrchem, nikoli pouze nátěrem, který má abrazivní a strukturovaný povrch a s rizikem usazování nečistot. Povrchy zařízení a pracovních ploch v kavárně musí být snadno omyvatelné a dezinfikovatelné, z kompaktních, hladkých a nenásákavých materiálů.
4. Všechny osvětlovací otvory (okna) zajišťující přirozené větrání místností, musí být ovladatelné z úrovně podlahy bezpečným způsobem. K oknům v kancelářích musí být zajištěn snadný přístup (§ 45 odst. 9 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., § 2 zákona č. 309/2006 Sb.
5. V souladu s čl. 4 odst.2 a Přílohy II, kapitoly II bod 2) Nařízení Parlamentu a Rady ES č. 852/2004 o hygieně potravin, musí být otevíratelné části oken a otvory v prostoru skladování a manipulace s potravinami opatřena sítěmi proti vniknutí hmyzu.
6. Všechny prostory, bez přirozeného systému větrání okny, musí mít zajištěn nucený systém větrání. V prostoru kavárny a dětského koutku musí být zajištěna nucená výměna vzduchu s přívodem a odtahem nim. 30 m<sup>3</sup>/hod na 1 místo pro návštěvníka a 70 m<sup>3</sup>/hod pro každou osobu obsluhujícího personálu.
7. Dětský koutek bude vybaven omyvatelným nebo snadno udržovatelným zařízením včetně hraček. Před uvedením stavby do užívání musí být předložen provozní a sanitační řád dětského koutku.
8. **Při realizaci stavby musí být provedena následující opatření k ochraně zdraví před účinky hluku:**
  - a) veškeré hlučné stavební práce budou prováděny pouze v denní době (7:00 – 21:00 hod.),
  - b) budou provedena veškerá přístupná technická opatření tak, aby při výstavbě nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný vnitřní prostor staveb upravených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
  - c) při výstavbě budou v případě nutnosti stavební plochy skrápěny, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel obytných domů zvýšenou prašností,
  - d) během provozu nesmí docházet k překračování hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný vnitřní prostor staveb upravených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
  - e) Předmětem dokumentace nejsou protihlukové stavební úpravy, ani hluková studie vlivu stavby na splnění limitů stanovených pro chráněný venkovní prostor dle požadavků § 77 odst.2 zákona č. 258/2000 Sb. jež by investora opravňovaly k užívání stavby k veřejné produkci hudby, či jiným hlučným činnostem a k provozu v době noční, proto je v tomto řízení užívání stavby k hudební produkci a k provozu v době noční vyloučeno.

9. Ke kolaudaci bude předložen protokol z měření umělého osvětlení v infocentru (místnost č. 1.B.1), v kavárně-baru (místnost č. 1.A1), v kavárně-dětském koutku (místnost č. 1.A.3), v nepotravinářské prodejně (místnost č. 1.C.2 a 1.C.1), v kancelářích v 1. patře (místnost č. 2.B.4, 2.B.5, 2.B.6), který prokáže ověření projektovaných hodnot. Protokol z měření umělého osvětlení musí splňovat požadavky ČSN 360011-1 a ČSN 360011-3. Měření umělého osvětlení musí být provedeno za provozních podmínek v plně zařízené místnosti, v celém prostoru místnosti a na pracovních místech. Měření musí být provedeno oprávněnou osobou ověřenými/ kalibrovanými měřicími přístroji.
10. Ke kolaudaci bude předložen protokol z měření indexu podání barev LED světelných zdrojů (Ra) v prostorech shora uvedených pod bodem 1., který bude prokazovat splnění požadavků ČSN EN 12464-1 pro vykonávanou činnost. Měření musí být provedeno oprávněnou osobou ověřenými/kalibrovanými měřicími přístroji.
11. Ke kolaudaci bude předložen protokol o měření a zaregulování výkonnostních parametrů vzduchotechnického zařízení na jednotlivých vyústkách přívodu a odvodu vzduchu ve všech posuzovaných místnostech s nuceným systémem větrání, kterým budou doloženy výkonnostní parametry všech instalovaných zařízení nuceného větrání ke splnění požadavků čl. 4 odst. 2 a Přílohy II kapitola I bod 5 Nařízení Parlamentu a Rady ES č.852/2004 o hygieně potravin, v souladu s požadavky § 13 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s vyhláškou č. 6/2002 Sb. (větrání hygienických zařízení pro veřejnost) a dle § 41, § 42, § 54 , § 55 a Přílohy č. 10 (větrání pracovišť a sanitárních zařízení pro zaměstnance). Parametry větrání na jednotlivých výustcích budou doloženy rovněž zanesením naměřených hodnot do půdorysu projektu VZT. Oprávněná osoba musí mít ověřené/ kalibrované měřicí přístroje.
12. Ke kolaudaci bude provozovatelem předložen provozní řád údržby a sanitace vzduchotechnického zařízení.
13. Ke kolaudaci musí být doloženo splnění požadavků Přílohy II kapitoly VII Nařízení ES č.852/2004 o hygieně potravin a parametrů pro pitnou vodu ke splnění požadavků § 3, odst. 1 a § 21 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ke splnění § . Vyšetření musí být provedeno v rozsahu kráceného rozboru dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, odběr vzorku musí být proveden u dřezu v prostoru baru v kavárně.
14. Ke kolaudaci musí být předložen protokol z měření hluku v pracovním prostředí, kde je hluk způsobován větracím nebo vytápěcím zařízením, dle § 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., § 2 zákona č. 309/2006 Sb., za chodu všech stacionárních zdrojů hluku. V případě nedodržení přípustných limitních hodnot, dle § 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., budou provedena nápravná opatření. musí být provedeno autorizovanou či akreditovanou osobou, ověřenými/kalibrovanými měřicími přístroji. Měření musí být v souladu s § 32a, § 83c zákona č. 258/2000 Sb. provedeno autorizovanou či akreditovanou osobou, kalibrovanými měřicími přístroji.
15. Ke kolaudaci musí být předložen protokol z měření hluku z provozu vzduchotechnického zařízení stavby směrem k nejbližším chráněným venkovním prostorům nebo chráněným venkovním prostorům staveb event. chráněným vnitřním prostorům staveb. Měření musí být v souladu s § 32a, § 83c zákona č. 258/2000 Sb. provedeno autorizovanou či akreditovanou osobou, kalibrovanými měřicími přístroji. V případě nedodržení přípustných limitních hodnot musí být provedena nápravná opatření.

### **O d ů v o d n ě n í:**

V souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, KHS k věci uvádí: předložená PD ke stavebnímu řízení byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.

Předložená projektová dokumentace posuzuje stavební úpravy, vestavbu a přístavbu stávajícího objektu Mírové náměstí 23/12, Bílina, p. p. č. 124, 152/1, 152/2, 125/3 v k. ú. Bílina, jedná se o stavební úpravy historického objektu za účelem vytvoření víceúčelového objektu pro potřeby města. Navrhovaná zastavěná plocha: historický objekt č.p. 23/12 na p.č. 124 po demolici: 399 m<sup>2</sup>, přístavba pavlače a osobního výtahu: 35 m<sup>2</sup>, přístřešek na odpad: 3 m<sup>2</sup>.

Objekt je připojen na místní elektrickou rozvodnou síť pomocí stávající přípojky. Zásobování vodou je řešeno pomocí stávající vodovodní přípojky z veřejného vodovodního řádu. Splašková voda je odváděna do veřejné

kanalizace novou kanalizační přípojkou směrem do ulice Komenského. Stávající přípojka/přípojky splaškové kanalizace budou zaslepeny. Způsob likvidace dešťových vod zůstává beze změny. Dešťové vody budou odváděny ze střech stávajícími svody do jednotné kanalizace. Objekt bude napojen na stávající slaboproudou přípojku. Objekt bude vytápěn teplovodním vytápěním. Zdrojem tepla pro vytápění je plynový kondenzační kotel.

Stavba bude po stavebních úpravách využívána následovně: v 1. NP bude z původní restaurace a pivnice nově vybudována kavárna s dětským koutkem, infocentrum, ve 2. NP z původních bytových jednotek budou nově výstavní prostory, multifunkční sál a kanceláře, podkroví v současnosti bez využití a nově zde bude víceúčelový sál a technické a skladovací zázemí.

**Dispoziční řešení :** Hlavní vstup do objektu je stávající ve středu fasády směrem do Mírového náměstí. Po stranách se vstupuje do samostatných provozů kavárny a infocentra, středem vede průchod k hlavní vertikální komunikaci a výtahu a dále novým koridorem k dvornímu vstupu a sociálnímu zázemí. Součástí kavárny je i prostor dětského koutku. Jeho provoz bude upraven provozním řádem (pro děti od 3 let). V jižním traktu je umístěna prodejna se samostatným vstupem z ulice. Jednotka prodejny vč. zázemí je určena k pronájmu. Prodejnu nelze užívat k prodeji potravinářských komodit, není řešena a vybavena na dle Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin. V patře objektu jsou umístěny výstavní sály a víceúčelový sál (přednášky, komorní koncerty, spolkové aktivity). V jižním traktu, přístupném přes pavlač, jsou umístěny prostory administrativy. V podkroví objektu je umístěna vestavba víceúčelového prostoru (spolkové aktivity, dětská herna). Nad jižním křídlem jsou umístěny technologické a skladovací prostory. Všechna podlaží jsou propojena novým osobním výtahem.

Trvalými pracovními místy jsou tři kanceláře v 1. patře, v přízemí nepotravinářská prodejna, infocentrum a pracoviště kavárny-baru. K dispozici jsou hygienická a sanitární zařízení pro personál kavárny, zákazníky kavárny, odděleně pro muže a ženy, pro pracovníky v kancelářích a infocentru, a pro návštěvníky víceúčelových prostor ve 2.NP. K dispozici je úklidová místnost s výlevkou, pro lepší manipulaci a ke snížení fyzické zátěže budou také u umývadel v sanitárních zařízeních pro personál osazeny vodovodní baterie s nástavcem k umožnění čerpání vody pro úklid. V prostoru baru v kavárně bude instalován dvojdržák k mytí nádobí a potřeb a umývadlo k mytí rukou při manipulaci s potravinami a nápoji. Ke všem umývadlům a dřezům bude zajištěn přívod tekoucí teplé a studené pitné vody, v souladu s požadavky Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, Příloha II kapitola I, kapitola II.

Povrch podlah ve všech prostorách jsou navrženy s omyvatelným povrchem (dlažba, teraso). Povrchy stěn v prostoru sanitárních a hygienických zařízeních je navrženo opatřit keramickým obkladem, avšak v prostoru s výkonem potravinářských činností za barem je navržen pouze nátěr, což je z hlediska nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, zcela nevhodné, neboť povrch stěn musí být hladký a snadno dezinfikovatelný v denním režimu, použití reliéfního povrchu by mělo za následek riziko sekundární kontaminace.

Všechny osvětlovací otvory (okna) zajišťující přirozené větrání místností, musí být ovladatelné z úrovně podlahy bezpečným způsobem. K oknům v kancelářích musí být zajištěn snadný přístup (§ 45 odst. 9 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., § 2 zákona č. 309/2006 Sb. , neboť osvětlovací otvory včetně ochranných prvků musí umožňovat jejich bezpečné používání, údržbu a čištění a nesmí ohrožovat další osoby zdržující se v objektu nebo jeho okolí během údržby a čištění. Zaměstnanci musí být umožněno manipulovat s okny nebo světlíky, pokud jsou otevíratelné, otevírat, zavírat, nastavovat nebo zajišťovat z podlahy bezpečným způsobem; jsou-li otevřeny, musí být zajištěny v takovém poloze, aby se předešlo riziku úrazu. Pracovní stoly musí být umístěny tak, aby byl zajištěn přístup k oknům včetně jejich manipulaci a nebránila tomu ani otopná tělesa umístěná u oken.

Požadavky pro denní osvětlení dle ČSN 73 05 80-1: Denní osvětlení budov - základní požadavky jsou splněny u trvalých pracovišť v kavárně a obchodní jednotce, v případě ostatních trvalých pracovišť nemohou být na některých pracovištích splněny z důvodu umístění objektu v městské památkové zóně a nemožnosti zvětšovat stávající okenní otvory. Výpočty denního osvětlení místností jsou doloženy v příloze PD *Výpočet denního osvětlení (08/2022, zpracovatel Top Osvětlení, s.r.o.)*. Umělé osvětlení vnitřních prostorů je navrženo v souladu s požadavky ČSN EN 12464-1: Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory. Na pracovištích, kde není umožněna dostatečná intenzita denního osvětlení, je navrženo sdružené osvětlení s posílenou intenzitou osvětlení 750lx.

V objektu bude větrání a částečná úprava vzduchu zajišťována pomocí centrálního nízkotlakého systému s možností přiměřeného průtoku vzduchu a se zpětným získáváním tepla pomocí deskových výměníků s



elektrickým ohřevem vzduchu. Systémy budou navrženy plně v souladu s Nařízením komise EU 1253/2014 (tzv. Ecodesign pro větrací jednotky s platností roku 2018). Jednotky budou navrženy bez úpravy vlhkosti (zvlhčování, odvlhčování) s vlastní autonomní regulací. Zdrojem tepla pro ohřev vzduchu ve vzduchotechnických jednotkách budou elektrické ohřívače. Rozvody vzduchu budou provedeny pomocí standardního potrubí z ocelového pozinkovaného plechu opatřeného příslušným druhem izolace, do kterého budou dle potřeby osazeny regulační prvky, požární klapky a tlumiče hluku. Tlumiče hluku budou umístěny těsně za vzduchotechnickými jednotkami v přívodním i odvodním potrubí vedeným do větraných prostor, případně na sání a výfuku vzduchu ve venkovním prostoru. Distribuce vzduchu bude provedena pomocí standardních distribučních prvků.

Pro větrání kavárny a infocentra je navržena kompaktní větrací jednotka (přívod i odvod 2200 m<sup>3</sup>/hod) umístěná ve strojovně VZT v podkroví objektu. Vzduch je jednotkou nasáván přes komín (dodávka stavby) a bude upravován na konstantní teplotu (zima 22°C ± 2°C, léto bez úpravy). V letním období bude využíván obtok výměníku ZZT. Při vyšších venkovních teplotách lze pro zlepšení tepelné pohody použít noční vychlazování prostoru venkovním vzduchem. Z jednotky je vzduch veden potrubím v instalačním jádře a dále v podlaže 2.NP a do větraných prostorů je distribuován pomocí velkoplošných vyústí ve stěně (kavárna) případně přes multidýzy v potrubí pod stropem (infocentrum). Z větraných prostorů je vzduch odváděn přes vyústky pod stropem (infocentrum) nebo přes ventilační potrubí s otevřeným zakončením a je veden potrubím zpět do jednotky. Z jednotky je vzduch veden nad střechu objektu, kde je vyfukován do venkovního prostoru. V potrubí jsou před a za jednotkou osazeny tlumiče hluku. Zařízení je navrženo jako rovnotlaké a je dodáno a ovládáno s vlastní regulací typu Digireg s řízením VAV na variabilní průtok. Jednotka je trvale v provozu na nízké otáčky min. ¼ až 1/2 výkonu jednotky (noční režim). Předpokládá se, plynulé řízení otáček ventilátorů (EC motory) 0-100% dle čidla CO<sub>2</sub>.

Pro větrání hygienických zařízení kavárny je navržena malá kompaktní větrací jednotka (přívod, odvod 250 m<sup>3</sup>/hod) se zpětným získáváním tepla a umístěná na stěně v prostoru skladu. Jednotka je vybavena plastovým protiproudým deskovým výměníkem s vysokou účinností ZZT až 94% s obtokovou klapkou a ventilátory s nízkou spotřebou. VZT jednotka je namontována na stěnu 800 mm nad podlahou. Vzduch je nasáván na fasádě objektu a je veden potrubím do jednotky. Od jednotky je vzduch veden izolovaným Spiro potrubím a do jednotlivých prostorů je vzduch vyfukován přes talířové ventily v potrubí pod stropem.

Odpadní vzduch z prostoru sociálního zázemí je odsáván přes talířové ventily a je veden potrubím zpět do jednotky.

Pro větrání prodejny je navržena kompaktní větrací jednotka (přívod i odvod 600 m<sup>3</sup>/hod) umístěná v podhledu chodby. Od jednotky je vzduch veden na fasádu objektu, kde je vyfukován do venkovního prostoru. Vzduch je jednotkou nasáván na fasádě objektu a bude upravován na konstantní teplotu (zima 22°C ± 2°C, léto bez úpravy). V letním období bude využíván obtok výměníku ZZT. Při vyšších venkovních teplotách lze pro zlepšení tepelné pohody použít noční vychlazování prostoru venkovním vzduchem. Z jednotky je vzduch veden potrubím pod stropem a dále v podlaže 2.NP a do větraných prostorů bude distribuován pomocí textilních vyústí pod stropem. Z větraných prostorů bude vzduch odváděn přes vyústky ve zdi a je veden potrubím zpět do jednotky. Z jednotky je vzduch veden na fasádu objektu, kde je vyfukován do venkovního prostoru. V potrubí jsou před a za jednotkou osazeny tlumiče hluku.

Pro větrání sálu v 2.NP je navržena kompaktní větrací jednotka (přívod i odvod 1200 m<sup>3</sup>/hod) umístěná ve strojovně VZT v podkroví objektu. Z jednotky je vzduch veden potrubím v podhledu a do větraných prostorů je distribuován pomocí anemostatů. Z větraných prostorů je vzduch odváděn přes anemostaty a je veden potrubím zpět do jednotky. Z jednotky je vzduch veden nad střechu objektu, kde je vyfukován do venkovního prostoru. V potrubí jsou před a za jednotkou osazeny tlumiče hluku.

Pro větrání hygienických zařízení pro návštěvníky ve 2.NP je v komplementu muži i ženy navržen potrubní ventilátor TD-EVO 160 (odvod 250 m<sup>3</sup>/h). Vzduch je odsáván přes talířové ventily umístěné v podhledu je veden k ventilátoru a dále na fasádu objektu, kde je vyfukován do venkovního prostoru. Zařízení je navrženo jako podtlakové. Vzduch je nasáván přes netěsnosti (dveřní mřížky, podřezané dveře – zajistí stavba). Ventilátor je ovládán společně s osvětlením případně časovým programem s doběhem 5-20 min.

Pro větrání sanitárního zařízení pro pracovníky v kancelářích a pro větrání úklidové místnosti je navržen nástěnný ventilátor Silent Dual 300 (odvod 100 m<sup>3</sup>/h). Vzduch je ventilátorem vyfukován do venkovního prostoru. Ventilátor je vybaven zpětnou klapkou a vestavěnými čidly (pohybu a vlhkosti). Zařízení je navrženo jako podtlakové. Vzduch je nasáván přes netěsnosti (dveřní mřížky, podřezané dveře – zajistí stavba). Ventilátor je v trvalém chodu, zvýšení výkonu ventilátoru je automatické na základě vestavěných čidel s doběhem 5-20 min.

Navržené parametry větrání jsou v souladu s požadavky § 13 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s vyhláškou č. 6/2002 Sb. (větrání hygienických zařízení pro veřejnost) a dle § 41, § 42, § 54, § 55 a Přílohy č. 10 (větrání pracovišť a sanitárních zařízení pro zaměstnance). Větrání kavárny a dětského koutku není navrženo pro účely nadměrné pohybové aktivity dětí.

**Podmínky uvedené ve výroku tohoto stanoviska jsou odůvodněny legislativními požadavky, vyplývajícími z právních předpisů uvedených u jednotlivých podmínek.**

Splnění těchto požadavků je předpokladem k zajištění bezpečnosti potravin, ochrany veřejného zdraví a k eliminaci rizika vzniku a šíření infekčních onemocnění v důsledku provozu stavby.

Vzhledem k tomu, že za předpokladu splnění uvedených podmínek bude vyhověno požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a Nařízení Parlamentu a Rady ES č. 852/2004 o hygieně potravin, bylo možno vydat k předložené dokumentaci kladné stanovisko.

Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

1. žádost o vydání závazného stanoviska zaevidovaná dne 29. 8. 2022 pod č.j.: KHSUL 40034/2022
2. projektová dokumentace paré č.4, zhotovitel Ing. arch. MgA. Bořek Peška
3. plná moc ze dne 27. 7. 2021 uzavřená mezi starostkou Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou a Ing. arch. Bořkem Peškou

Otisk úředního razítka

Ing. Věra Tomková  
vedoucí oddělení hygieny výživy Most, Teplice  
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje  
se sídlem v Ústí nad Labem  
(tento dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Rozdělovník:

- investor Město Bílina, IČO 00266230, Břežanská 50/4, 418 31 Bílina, IDDS: qdtb7vx
- zadatel Ing. arch. MgA. Bořek Peška, IČO 02219751, Milešov 2, 411 32 Velemín, IDDS: z524atc

Uloženo:

KHS - ÚP Teplice , spis