



LEGENDA MÍSTNOSTÍ – 2.NP

ozn.	popis	m2
2.1	SCHODIŠTĚ, 1.NP–2.NP	17,40
2.2	CHODBA	9,90
2.3	HLEDIŠTĚ – BALKÓN	107,60
2.4	EL.ROZVADĚČE, ZÁLOŽNÍ ZDROJE	7,50
2.5	MÍSTNOST S EPS a UPS – – ZÁLOŽNÍ ZDROJ PRO PO	2,50
2.6	SCHODIŠTĚ, 2.NP–3.NP	6,90
2.7	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA	7,80
2.8	SCHODIŠTĚ, 1.NP–2.NP	12,30
2.9	CHODBA	3,40
2.10	WC	3,30
2.11	KUCHYŇKA	19,75
2.12	KOUPELNA	4,60
2.13	KOMORA	3,95
2.14	KANCELÁŘ	17,95
2.15	KANCELÁŘ	30,90
2.16	KANCELÁŘ	104,80

LEGENDA PO:

OZNAČENÍ	
EI 45 DP1	Požární odolnost dveří (oken)
REI 15 DP1	Požární odolnost stropu / stěn
REI 15 DP1	Požární odolnost stěn
C	Samozavírač dveří
S	Kouřotěsnost dveří
⊗	Nouzové osvětlení
H	Hydrantový systém D25
H _N	Hydrantový systém C52 - nezavodněný
C	Chráněná úniková cesta typu C
E	Evakuační výtah
PHP	Přenosný hasící přístroj
EPS	Elektrická požární signalizace
SOZ	Samočinné odvětrávací zařízení
SHZ	Samočinné sprinklerové hasící zařízení
ESFR	Sprinklerové hlavice
AK	Akustické poplachové zařízení
⊗	Tlačítkový hlásič EPS
Č.CH.Ú.C	Částečně chráněná úniková cesta
⊗	Požární klapka
⊗	Domácí rozhlas s nuceným poslechem
⊗	Telefonní přístroj
⊗	Ústředna EPS
Ú.P.	Únikový pruh šířky 0,55m
⊗	Požární žebřík s ochranným košem a suchovodem
—	Hranice požárních úseků
—	Hranice požární nebezpečného prostoru
d=2,5m	Odstupová vzdálenost od objektu vytvářející požární nebezpečný prostor

LEGENDA POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ :

Ozn. PÚ	Název požárního úseku
N1.4/N2	Foyer se schodištěm, hlavní vstup, soc. zařízení
N2.1	Vzduchotechnická jednotka
N2.2	El. rozvaděče, záložní zdroje
N2.3	EPS, UPS - záložní zdroj pro PO

Zodp.projektant	Vypracoval	Tiskárna / Plotr	Kontroloval	Ing.Aleš Reichl Pavlišovská 2283/1 193 00 Praha 9 720 430 549 ales.reichl@seznam.cz	
Ing. Aleš Reichl	Ing. Aleš Reichl				
Investor Objednatel	Město Bílina, Břežanská 50/4 , Bílina , 418 31				
Místo stavby	Žižkovo náměstí 57, Bílina				
Akce	Rekonstrukce Městského divadla v Bílině			Stupeň PD	DPS, DZS
				Datum	05 / 2010
				Formát	4 x A4
				Měřítko	1 : 1 0 0
Obsah	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 2.NP			Zakázkové číslo	03