



Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka:

Č. složky

Vyřizuje:

Datová schránka:

Telefon:

Email:

Datum:

16. 08. 2023

O23690095190/ÚTPČMO/VP

612119609

Petra Váchová

f7rf9ns

840 111 111

info@scvk.cz

31. 08. 2023

Bau projekt spol. s r.o.

Hojanovice 47

396 01 Hojanovice

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Bílina, ul. Litoměřická, p. p. č. 937/53 - chodníky
Účel vyjádření:	předložená dokumentace pro stavební povolení
Zájmové území:	Okres: Teplice
	Obec: Bílina
	Část obce, ulice: ul. Litoměřická
	Katastrální území, parcelní číslo: k. ú. Bílina, p. p. č. 937/53, 937/45, 937/1, 937/46
Kontaktní osoba:	Alena Hylišová
Tel., e-mail	tel: +420 777 736 933 e-mail: alenahylisova@gmail.com
Investor:	Město Bílina
Projektant:	Bc. Jan Hyliš
Vlastník dotčené IS	SVS a.s.
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	---
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy chodníku a zpevněných ploch v ulici Litoměřická v k. ú. Bílina.

Nový návrh tvoří realizaci pěší stezky podél komunikace a parkovacích stání. Návrh mimo pár úseků respektuje trasu a výškové řešení stávajícího stavu. Příčný profil komunikace zůstává stávající. Šířkové uspořádání chodníku je stávající min. 1.5 m. Dláždění nových částí chodníku plynule naváže na stávající chodník v ulici. Veškerá technická řešení jsou patrné z projektové dokumentace. Veřejné osvětlení v ulici bude vyměněno za nové. Povrchové vody z chodníku budou odvodněny příčným sklonem do zeleně a vozovky.

S vydáním stavebního povolení / územního souhlasu / na základě předložené dokumentace ke stavebnímu řízení
souhlasíme,



za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) **Stavebník bere na vědomí skutečnost, že v dané lokalitě se nachází zařízení ve správě spol. SČVK a.s. a nadále se bude řídit ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.**
- 2) Zahájení prací nám bude oznámeno 15 dní předem písemně, nebo e-mailovou poštou, včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby – e-mail: info@scvk.cz.
- 3) Před zahájením prací požadujeme vytýčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě.
- 4) Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
- 5) **Je nutno respektovat a zachovat funkční povrchové znaky vodohospodářského zařízení. Požadujeme přizpůsobit nové úrovní povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén a ve spolupráci s provozem vodovodů a kanalizací zajistit jejich funkčnost. Maximální výška krytí bude cca 0,20 m. U kanalizace PVC 315 (v místě budování nového chodníku) nesmí dojít ke změně výšky krytí! O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku, případně vytvořen samostatný protokol, který bude podkladem pro kolaudační nebo přejímací řízení.**
- 6) **Související objekty veřejného osvětlení (stožáry, sloupy, pilíře, pojistkové skříně apod.) požadujeme umístit mimo ochranná pásma námi provozovaných zařízení.**
- 7) Zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo kanalizace. V ochranném pásmu kanalizace, mimo zpevněné plochy komunikace, nebude pojíždět těžká technika.

V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace se vlastník pozemku zdrží níže uvedených činností:

- a.) provádění zemních prací, které by mohly ohrozit technický stav vedení nebo jeho plynulé provozování
- b.) provádění terénních úprav
- c.) vysazení trvalých porostů, dřevin, jejichž kořenový systém a jejich zatížení naruší vedení
- d.) provádění skládek

Zemní práce v ochranném pásmu budou prováděny vždy ručně.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- a.) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
 - b.) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
 - c.) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
- 8) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se



obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.

- 9) Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli – kontakty SČVK provoz Teplice. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaného zařízení budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování pitnou vodou, případně náklady na odstranění vzniklých škod dalším subjektům účtovány stavebníkovi.
- 10) Kontakt Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – provoz Bílina: provoz vodovodů: Miloš Klemsa – tel.: 606 606 320, provoz kanalizací – Bc. Jan Šeda – tel.: 775 040 310.

Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společností před dalším postupem prací.

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

S pozdravem

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
Petra Váňová
referent technicko-provozní činnosti