



Město Bílina  
se sídlem Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina  
Odbor nemovitostí a investic

## Doplnění, vysvětlení zadávací dokumentace č. P24V00000041

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

### 1. Údaje o zakázce

Název veřejné zakázky: **Revitalizace vstupu, vrátnice ZŠ Za Chlumem, Bílina**  
Systémové číslo: P24V00000041  
Lhůta pro podání nabídek: 12. 3. 2024 08:00  
Předpokládaná hodnota: 475 000 Kč bez DPH  
Režim zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu II. kategorie  
Druh zadávacího řízení: Stavební práce

### 2. Identifikační údaje zadavatele

Název: Město Bílina  
Sídlo: Břežánská 50/4, 41801 Bílina  
IČ: 00266230  
Zastoupen: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města  
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.bilina.cz/>

### 3. Doplnění, vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1 ze dne 29. 02. 2024

Ve výkazu výměr v kapitole 02 - stavební práce, položka 22 konstrukce zámečnické se píše o hliníkových dveřích (posuvných) Z projektové dokumentace není zřejmé, které dveře to mají být. Můžete prosím doplnit?

Odpověď k dotazu č. 1

Dveře posuvné nejsou, jedná se o překlep, jsou otvírané, křídlové, dle PD.

Dotaz č. 2 ze dne 29. 02. 2024

Existuje nějaký technický popis jak vsadit otvírané okenní křídlo do stávající plastové výplně? - viz nový stav pohled A.

Odpověď k dotazu č. 2

Technický popis, jak vsadit okno do stávající výplně není. Dodavatelé oken běžně umí dát místo pevného okna nové otvírané. Záleží na dodavateli.

Na základě položených dotazů byl doplněn nový výkaz výměr.

**Na základě tohoto doplnění zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

### 4. Prodloužení termínu pro podání nabídek

#### Změna termínu pro podání nabídek

Původní termín: 05. 03. 2024 do 08:00 hod.

Nový termín: 12. 03. 2024 do 08:00 hod.

V Bílině dne 29.2.2024

.....  
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová  
starostka města