



Město Bílina

se sídlem Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Odbor dotací a projektů

Veřejná zakázka III. kategorie

ZPRÁVA O HODNOCENÍ A POSOUZENÍ NABÍDEK

(Směrnice č. 2/2022 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, čl. 9 odst. 13)

Název veřejné zakázky: **Modernizace veřejného osvětlení ve městě Bílina – II. etapa**
Systémové číslo: P24V00000077
Způsob podání nabídek: <https://zakazky.bilina.cz>
Lhůta pro podání nabídek: 29. 4. 2024 15:00
Předpokládaná hodnota: 5 036 058 Kč bez DPH

Kritéria hodnocení nabídek:

Pořadí kritéria	Název kritéria	Jednotka kritéria	Váha kritéria v %
1	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH	Kč včetně DPH	100

1. Podané nabídky

Pořadové číslo nabídky	Dodavatel	IČ	Adresa/ Sídlo	Datum a hodina doručení nabídky
1	MONZAS, spol. s r.o.	44222734	Blahoslavova 937/62 400 01 Ústí nad Labem	26. 4. 2024 13:44
2	INELSEV Servis s.r.o.	61327603	Záluží 1 436 70 Litvínov	29. 4. 2024 10:26
3	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.	25751018	Novodvorská 1010/14 142 00 Praha	29. 4. 2024 12:59
4	Ecoplanet s. r. o.	27278409	Litoměřická 280/48 418 01 Bílina	29. 4. 2024 14:45

Každá jednotlivá nabídka byla doručena do elektronického systému E-ZAK ve stanovené lhůtě, je autentická a s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

2. Hodnocení nabídek

Výsledné pořadí nabídek	Dodavatel	IČ	Výše nabídkové ceny
1	Ecoplanet s. r. o.	27278409	2 982 259,65 Kč vč. DPH



2	INELSEV Servis s.r.o.	61327603	4 111 461,46 Kč vč. DPH
3	MONZAS, spol. s r.o.	44222734	5 041 078,79 Kč vč. DPH
4	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.	25751018	5 079 494,86 Kč vč. DPH

3. Vyloučení účastníků

Dodavatel	IČ	Důvod vyloučení účastníka
Ecoplanet s. r. o.	27278409	Účastník uvedl v krycím listu a ve smlouvě nabídkovou cenu, která však neodpovídá částce v předloženém položkovém rozpočtu. Účastník nepředložil LDT data. Technické řešení není v souladu s požadavky výzvy (dle katalogového listu nejsou svítidla v provedení s teplotou chromatičnosti 2700 K, svítidla nesplňují požadavek na náklon +/- 20°, svítidla nesplňují požadavek na provozní teplotu v min. rozmezí -40 °C až +55 °C, svítidla nesplňují požadavek na životnost L95, PDF soubor s výpočty obsahuje nevyhovující úseky – situace 7, 12 a 13). Světelně-technické výpočty nejsou v souladu s požadavky výzvy a nesplňují normu ČSN EN 13201.
INELSEV Servis s.r.o.	61327603	Účastník předložil časový harmonogram, který není v souladu s požadavky výzvy (dokončení díla do 31.05.2025, dle výzvy 31.03.2025). Technické řešení není v souladu s požadavky výzvy (dle certifikace ENEC a ENEC+ je svítidlo certifikováno pouze do provozní teploty +50 °C (na oficiálních stránkách výrobce je uvedena v katalogovém listu také max. teplota 50 °C), certifikáty RoHS a REACH (navýšení teploty na 55 °C) nejsou doloženy certifikovanou laboratoří, EMC test je doložen dle staré normy (požadavek EN 61547:2023), korozní zkouška je doložena na 720 h (požadavek je na 1 500 h), chybí certifikovaná zkouška dle normy 60598-2-3:2002 a 60598 – 1:2020 (vibrační a statická zkouška), dle katalogového listu a montážního návodu na stránkách výrobce svítidlo nesplňuje požadavek na náklon +/- 20°, v otevřeném formátu výpočtu chybí výpočet č. 13, u výpočtu č. 12 je nevyhovující výpočet (PDF soubor oba výpočty obsahuje).
MONZAS, spol. s r.o.	44222734	Účastník předložil seznam referenčních zakázek, které neodpovídají požadavkům výzvy – viz bod 9.3. výzvy. Technické řešení není v souladu s požadavky výzvy (dle certifikace ENEC a ENEC+ je svítidlo certifikováno pouze do provozní teploty +50 °C (na oficiálních stránkách výrobce je uvedena v katalogovém listu také max. teplota 50 °C), certifikáty RoHS a REACH (navýšení teploty na 55 °C) nejsou doloženy certifikovanou laboratoří, EMC test je doložen dle staré normy (požadavek EN 61547:2023), korozní zkouška je doložena na 720 h (požadavek je na 1 500 h), chybí certifikovaná zkouška dle normy 60598-2-3:2002 a 60598 – 1:2020 (vibrační a statická zkouška), dle katalogového listu a montážního návodu na stránkách výrobce svítidlo nesplňuje požadavek na náklon +/- 20°, v otevřeném formátu výpočtu chybí výpočet č. 13, u výpočtu č. 12 je nevyhovující výpočet (PDF soubor oba výpočty obsahuje).

4. Posouzení nabídky

Komise, v souladu s ustanovením čl. 9 odst. 13 směrnice č. 2/2022 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek posoudila splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a navrhuje:

Nabídku, která splňuje podmínky výzvy v rámci výše uvedené veřejné zakázky podal:

Dodavatel: **ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**
Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha
IČ: 25751018



Výše nabídkové ceny: 5 079 494,86 Kč vč. DPH
4 197 929,64 Kč bez DPH

Splnění zadávacích a kvalifikačních podmínek: ANO / Dodavatel ve své nabídce nedoložil výpis z obchodního rejstříku. Komise si však výpis zajistila z veřejně dostupného obchodního rejstříku a společnost tak splňuje požadavky zadavatele.

Komise v průběhu posouzení kvalifikace ověřovala skutečné majitele účastníka zadávacího řízení ve veřejně přístupné Evidenci skutečných majitelů. Účastník není ve střetu zájmů. Výpis z Evidence skutečných majitelů zadavatel archivuje v dokumentaci k veřejné zakázce.

5. Doporučení komise

Komise doporučuje radě města vyloučit účastníka Ecoplanet s. r. o. (IČ: 27278409), INELSEV Servis s.r.o. (IČ: 61327603) a MONZAS, spol. s r.o. (IČ: 44222734) ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Komise doporučuje radě města rozhodnout o výběru, podepsat smlouvu a zadat realizaci zakázky účastníku zadávacího řízení ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IČ: 25751018, jehož nabídka splňuje požadavky výzvy.

Podpisy členů komise:

Jméno a příjmení člena	Datum podpisu zprávy	Podpis
Ing. Petr Skuthan	07.05.2024	
Rostislav Aulický	07.05.2024	
Jan Veselý	07.05.2024	
Mgr. Evelina Dvořáková	07.05.2024	
Monika Beránková	07.05.2024	

.....
Podpis zpracovatele

Schváleno usnesením Rady města Bíliny č. 608,609

ze dne 21.5.2024

.....
Elektronický podpis zpracovatele