



Váš dopis zn.:

ze dne: 18. 03. 2024

Naše značka: O24690031700/ÚTPČMO/VP

Č. složky 612125208

Vyřizuje: Petra Váchová

Datová schránka: f7rf9ns

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 19. 03. 2024

Ing. Marie Krejčí

Tetčická 473/57

664 47 Střelnice

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Bílina – Osvětlení chodníku podél řeky mezi ul. Školní a Kyselská
Účel vyjádření:	předložená dokumentace pro stavební povolení
Zájmové území:	Okres: Teplice
	Obec: Bílina
	Část obce, ulice: Bílina
	Katastrální území, parcelní číslo: k. ú. Bílina (Zájmové území je žadatelem vymezeno graficky)
Kontaktní osoba:	Ing. Marie Krejčí
Adresa, tel., e-mail	tel: +420 733 648 911
	e-mail: krejmarie@gmail.com
Investor:	Město Bílina
Projektant:	Ing. Marie Krejčí
Vlastník dotčené IS	Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále jen „SVS“)
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	---
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Předložená projektová dokumentace řeší doplnění chybějícího osvětlení chodníku podél řeky Bíliny do lázní kyselka. Ze zapínací skříně v ul. Školní bude vyvedena nová samostatná větev VO, která povede dle situace směrem k nábřeží a poté zabočí podél chodníku směrem k lázním Kyselka. Trasa bude vedena dle situace. Umístění kabelu VO je dáno stávajícími sítěmi a jejich ochrannými pásmy. Kabelová rýha bude mít rozměry 35/60 v chodníku, 35/80 v zelených plochách. V kabelové rýze bude kromě kabelu VO uložena v celé délce výkopu zemnicí kulatina FeZn pr. 10 mm, ke které budou jednotlivé stožáry VO a skříně přizemněny ochrannými oblouky stejného materiálu. Dále budou do výkopu v celé délce vloženy dvě trubky HDPE DN 40 pro potřeby městské optické sítě. Stožáry VO budou instalovány podle výpočtu osvětlení, který je součástí projektové dokumentace. Výška stožárů 5,0 m nad zemí, svítidla budou umístěna přímo na dřík stožáru. Svítidla budou použita v provedení LED a s vyzařovací charakteristikou pro cyklostezky, aby rozteče mezi stožáry mohly být co největší, a přitom splňovat požadavky na osvětlení. Délka trasy výkopů je cca. 1258 m.

S vydáním územního souhlasu/stavebního povolení na základě předložené dokumentace **souhlasíme**.



za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek:

- **Stavebník bere na vědomí skutečnost, že v dané lokalitě se nachází zařízení ve správě spol. SČVK a.s. a nadále se bude řídit ustanoveními zákona č 274/2001 Sb. v platném znění.**
- Zahájení prací nám bude oznámeno 15 dní předem písemně, nebo e-mailovou poštou, včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby – e-mail: info@scvk.cz.
- Před započítím prací požádá stavebník o vytyčení vodohospodářského zařízení. Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na: tel. 601 267 267 / 840 111 111; info@scvk.cz. V případě písemného objednání vystavujete objednávku na společnost Severočeská servisní a.s. Upozorňujeme, že tato služba je zpoplatněna dle sazebníku poskytovatele.
- Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
- **Při souběhu či křížení bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí, technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání inž. sítí.**
- **Související objekty (TS, sloupy, pilíře, pojistkové skříně apod.) požadujeme umístit mimo ochranná pásma námi provozovaných zařízení.**
- **Zřizování stavenišť, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo vodohospodářského zařízení. V ochranném pásmu vodovodu či kanalizace mimo zpevněné komunikace nebude pojiždět těžká technika.**
- Dodržení ochranného pásma, místo křížení a souběhu bude před záhozem zkontrolováno našimi provozními pracovníky vodovodů a kanalizací a o této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku, případně vytvořen samostatný protokol, který bude podkladem pro kolaudační nebo předávací a přejímající řízení.
- Zemní práce v ochranném pásmu vodohospodářského zařízení budou prováděny vždy ručně, s výjimkou protlaků.
- Je nutno respektovat a zachovat funkční povrchové znaky vodohospodářského zařízení. Požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky, která mají vazbu na terén a ve spolupráci s provozem vodovodů zajistit jejich funkčnost.
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli – kontakty SČVK provoz Teplice. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaného zařízení budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování pitnou vodou, případně náklady na odstranění vzniklých škod dalším subjektům účtovány stavebníkovi.
- Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- Kontakty: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - Provoz vodovodů Bílina – Miloš Klemsa – tel.: 606 606 320, Provoz kanalizací Bílina – Bc. Jan Šeda – tel.: 775 040 310

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.



Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

S pozdravem

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
Petra Václavík
referent technicko-provozní činnosti

Příloha: ---