



Město Bílina
se sídlem Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Odbor nemovitostí a investic

Doplnění, vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

1. Údaje o zakázce

Název veřejné zakázky:	Osvětlení chodníku podél řeky Bílina mezi ul. Školní a Kyselská, Bílina
Systémové číslo:	P24V00000172
Lhůta pro podání nabídek:	4. 11. 2024 16:00
Předpokládaná hodnota:	3 716 000 Kč bez DPH
Režim zadávacího řízení:	Veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie
Druh zadávacího řízení:	Stavební práce

2. Identifikační údaje zadavatele

Název:	Město Bílina
Sídlo:	Břežánská 50/4, 41801 Bílina
IČ:	00266230
Zastoupen:	Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.bilina.cz/

3. Doplnění, vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1 ze dne 15. 10. 2024

Dle výkresu D 05 je soustava rozvodu definována jako TN-C, nicméně na tomtéž výkrese je dále uvedeno „NOVý kabel VO CYKY-J 5x16“. Ve výkazu výměr je rovněž požadován kabel 5x16. V dimenzi 16mm² Cu se pro VO téměř výhradně volí kabely čtyřžilové, pokud není nějaký důvod použít chrániče. Viz též standardy VO města Bílina čl. C.2.5.1, bod 3. Žádáme o vysvětlení nesouladu PD a případné potvrzení zadavatele, že trvá na pětižilovém kabelu.

Odpověď k dotazu č. 1

Kabel CYKY-J 5x16 je požadavkem města a MTS Bílina. Jedna žíla navíc je pro plnění vedlejších úkolů. Tato bude neustále pod napětím

Dotaz č. 2 ze dne 15. 10. 2024

Vysvětlením č. 2 byl pozměněn výměr u počtu spojek a délky chráničky HDPE. Toto se však nikterak nepromítlo do montážních položek. Žádáme o úpravu VV.

Odpověď k dotazu č. 2

Výkaz výměr doplněn, upraven

Dotaz č. 3 ze dne 15. 10. 2024

Rozvaděč RVO dle výkresu D 04 (aktualizovaného vysvětlením č. 2) má uveden hlavní jistič 3x63A/C. Na výkrese D 05 je uvedeno 3x 63A/B. S ohledem na skutečnost, že hlavní jistič je dán smlouvou o připojení se společností ČEZ Distribuce pro dané odběrné místo a charakteristika HJ „C“ je povolována pouze v odůvodněných případech (viz „Připojovací podmínky“), žádáme o jednoznačnou specifikaci hlavního jističe.

Odpověď k dotazu č. 3

V rozvaděči bude mít hl. jistič opravdu char. B. Pouze vývodové jističe budou v char. C, a to kvůli vyšším náběhovým proudům LED svítidel.

Dotaz č. 4 ze dne 15. 10. 2024

Žádáme o vysvětlení (bližší specifikaci) požadavku „Povodí Ohře“: Stožáry A15 až A27 budou umístěny u opěrné betonové zdi a budou k ní kotveny pomocí objímek připevněných ke zdi chemickými kotvami.

Odpověď k dotazu č. 4

Základ v zemi bude dle přiložených řezů pouze poloviční, protože stožár VO bude v co nejblíže blízkosti u zdi. Proto kvůli statickému zabezpečení bude stožár nad dvířky ještě přikotven pomocí ocelové objímky. Objímka bude buď typizovaná, nebo vlastní výroby a bude kotven do zdi pomocí chemických kotev. Případně hmoždinek, podle technického stavu dotčené stěny. Tyto práce jsou doplněny do rozpočtu agregovanou položkou. Průměr stožáru v části nad dvířky je 133 mm, ve střední části 89 mm. Lze kotvit i ve střední části stožáru.

Dotaz č. 5 ze dne 15. 10. 2024

V místě projektovaného svítidla A20 {50°32'40.262"N, 13°45'55.552"E} se nachází stávající lampa VO. Žádáme o vysvětlení, zda tuto kolizi má řešit zhotovitel.

Odpověď k dotazu č. 5

Starý betonový sloup VO bude demontován, původní kabelové vedení propojeno a na místě se umístí nový sloup VO č. A20. Bude zde křížení starého vedení a nově budovaného.

Dotaz č. 6 ze dne 16. 10. 2024

Prosíme o opravu soupisu prací či vysvětlení.

Počet kusů v položce č. 58 by měl být shodný s počtem kusů v položce č. 61, který je správně 28 ks.

Odpověď k dotazu č. 6

Výkaz výměr doplněn, upraven

Na základě tohoto doplnění zadavatel vložil do elektronického systému E-ZAK aktualizovaných výkaz výměr s názvem „Soupis prací VO 17.10.2024“ a současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

4. Prodloužení termínu pro podání nabídek**Změna termínu pro podání nabídek**

Původní termín: 04.11.2024 do 16:00 hod.

Nový termín: 11.11.2024 do 16:00 hod.

Změna termínu otevírání nabídek

Původní termín: 04.11.2024 od 16:00 hod.

Nový termín: 11.11.2024 od 16:00 hod.

V Bílině dne 17.10.2024

.....
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města