

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

Zajištění stavu hlavní budovy lázní Kyselka

ID prvku	D.01
Název prvku	DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ S OBLOUKOVÝM NADPRAŽÍM
Popis	Dveře dvoukřídlové z 3/4 prosklené, s poutcem a půlkruhovým nadsvětlíkem, spodní výplň kazetová. Stávající stav – degradace povrchu, poškození vlhkostí, poškození zasklení, tabule místy nahrazeny deskami. Kování – původní závěsy, ostatní nezjištěno
Šířka stavebního otvoru	1 400
Výška stavebního otvoru	3 050
Počet ks	3
Materiál	dřevěný masiv
Povrchová úprava	bílý nátěr krycí
Zasklení	sklo čiré
Zásah	repase
Provedení	Sejmutí a revize na dílně, odstranění starého nátěru, doplnění chybějícího a degradovaného materiálu, oprava lokálních poškození, odstranění nátěru, obnova nátěru - napouštěcí fermež + 2x olejový krycí nátěr nanášený ručně stětcem v původní barvě, doplnění zasklení - osazení skla do rámu tradičním sklenářským tmelem z vnější strany, bez použití zasklívacích lišt, barva tmelu shodná s barvou okenních ráků, revize, repase, příp. doplnění kování
Poznámka	Použít jako vzor pro profilaci a detaily nových dveří

