



Váš dopis zn.:
ze dne: 02. 12. 2023
Naše značka: O23690125955/ÚTPČMO/VP
Č. složky: 612122439
Vyřizuje: Petra Váchová
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 04. 12. 2023

Bau projekt spol. s.r.o.
Hojanovice 47
396 01 Hojanovice

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Bílina, ul. Čapkova, p. p. č. 937/60
Účel vyjádření:	předložená dokumentace pro stavební povolení
Zájmové území:	Okres: Teplice
	Obec: Bílina
	Část obce, ulice: ul. Čapkova
	Katastrální území, parcelní číslo: k. ú. Bílina, p. p. č. 937/60, 937/1, 937/58
Kontaktní osoba:	Alena Hylišová
Adresa, tel., e-mail	tel: +420 777 736 933
	e-mail: alenaahylisova@gmail.com
Investor:	Město Bílina
Projektant:	Bc. Jan Hyliš
Vlastník dotčené IS	Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále jen „SVS“)
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	---
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy chodníku na p. p. č. 937/58 v k. ú. Bílina. Stávající chodník bude vybourán a bude nahrazen novým ze zámkové dlažby. Stávající schodiště bude železobetonové. Návrh respektuje trasu a výškové řešení stávajícího stavu. Korekce šířky chodníku kompenzuje nový zábor do zeleně za účelem zbudování nové části chodníku podél objektu pro bezbariérový přístup k objektu. Zrušení stávající rampy, která svým sklonem neodpovídá požadovaným normám. Příčný profil komunikace zůstává stávající. Šířkové uspořádání chodníku je proměnné. Dláždění nových částí chodníku plynule naváže na stávající chodník v ulici. Nově budou osazeny stožáry veřejného osvětlení. Povrchové vody z chodníku budou odvodněny příčným sklonem do zeleně a vozovky.

S vydáním stavebního povolení / územního souhlasu / na základě předložené dokumentace ke stavebnímu řízení
souhlasíme,

Typ

strana 1 / 3

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451



za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) **Stavebník bere na vědomí skutečnost, že v dané lokalitě se nachází zařízení ve správě spol. SČVK a.s. a nadále se bude řídit ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.**
 - 2) Zahájení prací nám bude oznámeno 15 dní předem písemně, nebo e-mailovou poštou, včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby – e-mail: info@scvk.cz.
 - 3) Před započatím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na: tel. 601 267 267 / 840 111 111; info@scvk.cz. V případě písemného objednání vystavujete objednávku na společnost Severočeská servisní a.s. Upozorňujeme, že tato služba je zpoplatněna dle sazebníku poskytovatele.
 - 4) Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
 - 5) **Je nutno respektovat a zachovat funkční povrchové znaky vodohospodářského zařízení. Požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén a ve spolupráci s provozem vodovodů a kanalizací zajistit jejich funkčnost. Maximální změna výšky krytí bude cca 0,20 m. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku, případně vytvořen samostatný protokol, který bude podkladem pro kolaudační nebo přejímací řízení.**
 - 6) Při souběhu či křížení bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí, technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání inž. sítí.
 - 7) **Související objekty (sloupy, stožáry, pilíře, pojistkové skříně apod.) požadujeme umístit mimo ochranná pásma námi provozovaných zařízení.**
 - 8) **Dodržení ochranného pásma, místo křížení a souběhu bude před záhozem zkontrolováno našimi provozními pracovníky vodovodů a kanalizací a o této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku, případně vytvořen samostatný protokol, který bude podkladem pro kolaudační nebo předávací a přejímací řízení.**
 - 9) Zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo kanalizace. V ochranném pásmu kanalizace, mimo zpevněné plochy komunikace, nebude pojíždět těžká technika.
- V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace se vlastník pozemku zdrží níže uvedených činností:
- a.) provádění zemních prací, které by mohly ohrozit technický stav vedení nebo jeho plynulé provozování
 - b.) provádění terénních úprav
 - c.) vysazení trvalých porostů, dřevin, jejichž kořenový systém a jejich zatížení naruší vedení
 - d.) provádění skládek

Zemní práce v ochranném pásmu budou prováděny vždy ručně.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího lince stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- a.) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
 - b.) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
 - c.) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího lince zvyšují o 1,0 m.
- 10) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.



- 11) Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli – kontakty SČVK provoz Bílina. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaného zařízení budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování pitnou vodou, případně náklady na odstranění vzniklých škod dalším subjektům účtovány stavebníkovi.
- 12) Kontakt Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – provoz Bílina: provoz vodovodů: Miloš Klemsa – tel.: 606 606 320, provoz kanalizací – Bc. Jan Šeda – tel.: 775 040 310.

Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společností před dalším postupem prací.

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

S pozdravem

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
Petra Váchová
referent technicko-provozní činnosti

Příloha: ---

Typ

strana 3 / 3

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451