

BAU-projekt spol. s r. o.  
Hojanovice 47  
396 01 HOJANOVICE



0000000102030331205

NAŠE ZNAČKA  
001140269522

VYŘIZUJE / LINKA  
Bc. Josef Kronych / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Plzeň / 6. 12. 2023

## Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 1. 12. 2023, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely Stavebního řízení.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo dle předložené PD v katastrálním území Bílina vedené pod názvem „Stavební úprava chodníku ulice Čapkova Bílina“ se nachází zařízení **kabelové VN 22kV, kabelové NN 0,4kV** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

**Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.**

**Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:**

1. Stavba bude provedena dle předložené PD. Bude dodržena původní výška nivelety. V místě, kde dochází k úpravě chodníku přímo na trase kabelů, musí investor požádat na své náklady o úpravu tras - osazení kabelových chrániček na kabely nízkého napětí 0,4kV v délce cca 8m na čtyři kabely. O úpravu musí být požádáno před vydáním souhlasu s činností a umístěním stavby v ochr.pásmu. Podmínka uložení kabelů vysokého napětí 22kV je již splněna.
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz). Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti

34P100 ReqType:Q ReqExtID:0016826546 ProcessID:CS-20231206T093314-0001 DocExtID:0000000066919050 BOLD:001:AA1A112051EEEA5824323310E9A06  
GONM:ZISUCSPRN DocType:CZ051A1(6) SAPWp:Dopis-DOP-D42 ZakId:00113168089 DocId:0011048432287 IA:3491p21-304044818 Ver:X635D259 QUICK str:2 Ist:1

- D0000000102030331205

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

*Roman Válek*  
Ing. Roman Válek

Vedoucí odboru Specializovaná obsluha  
ČEZ Distribuce, a. s.