


Legenda:

- Odvětrnávní sklady střechy, plechové hranaté komínky
100x100 mm
- Odvětrávací potrubí
- ⊗ Dešťový vtok, s ochranným košem, kolem dešťového
vtoku elektrické topné kabely

Poznámky:

- Na střeše budou provedeny lokální opravy a poruchy popsány níže. Podrobný popis viz "D.1.1 a) Technická zpráva", která je nedílnou součástí této projektové dokumentace.
- V půdorysu vyznačeny trhliny v závětrných lištách, které se šíří do PUR izolace. Trhliny budou vyříznuty do písmene V a vyplněny pružným tmelem dle detailu D na výkresu D.1.1 b)07. Délka trhlín jsou dlouhé cca 100– 200 mm.
- Bude provedeno vyčištění stávajících vtoků a provedena kontrola funkčnosti topných kabelů.
- Kolem zděných komínů bude proveden nový pružný tmel, který bude ochráněn krycí lištou viz detail E na výkrese D.1.1. b)08.
- Krycí deska zděných komínů bude oplechována pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm
- Proveďte se kontrola soudržnosti střech hranatých odvětrávacích komínků odvětrávaných skladu střechy.



<div>ATELIER</div> <div>DEK</div>	<div>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY PLOCHÝCH STŘECH</div> <div>Hornická nemocnice s poliklinikou, Pražská 206/95, Bílina</div>		
	<div>projektant:</div> <div>DEKPROJEKT s. r. o.</div> <div>Tiskařská 257/10, 108 00 Praha</div> <div>tel.: +420 234 054 284</div>	<div>objednatel:</div> <div>Město Bílina</div> <div>Břežanská 50/4</div> <div>41801 Bílina</div>	
<div>stupeň dokumentace:</div> <div>Dokumentace provádění stavby (DPS)</div>	<div>část dokumentace:</div> <div>D.1.1 Architektonicko-stavební řešení</div>	<div>obsah výkresu:</div> <div>Půdorys - navrhovaný stav střechy S3</div>	
<div>vypracoval:</div> <div>Ing. Tomáš Puhl</div>	<div>zodpovědný projektant:</div> <div>Ing. David Tesař</div>	<div>paré:</div>	
<div>kontroloval:</div> <div>Ing. L. Odehnal, Ing. J. Janeček</div>	<div>Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 425</div>	<div>číslo výkresu:</div> <div>D.1.1 b) 03</div>	
<div>formát:</div> <div>4 x A4</div>	<div>datum:</div> <div>Červenec 2021</div>	<div>měřítko:</div> <div>1:100</div>	<div>č. zakázky:</div> <div>2021-013138-PT</div>