

Doplnění/Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

na realizaci veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel:

Název zadavatele: Město Bílina
Sídlo zadavatele: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
IČ: 00266230
osoba oprávněná jednat: Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka města
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.bilina.cz/>

„Rekonstrukce veřejného osvětlení a mobiliáře v lázeňském parku a Kyselské ulici, Bílina“

1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Město Bílina
Sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
IČ: 00266230
Jednající: **Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou**, starostkou města
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.bilina.cz/>
Kontaktní osoba: Radek Bečvařík
Tel.: +420 417 810 965
E-mail: adamenko@bilina.cz

2. Zástupce zadavatele

Název: Ivana Merhoutová
Sídlo: Kamenná 5087, 43004 Chomutov
IČ: 03527271
DIČ: CZ03527271
Osoba oprávněná jednat: Ivana Merhoutová
Kontaktní osoba
zástupce zadavatele: Ivana Merhoutová
Tel.: +420 736446887
Email: merhoutova@nixin.eu

**Na základě tohoto doplnění zadavatel NEbude prodlužovat lhůtu pro
podání nabídek.**

Doplnění/Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

Dotaz č.1 ze dne 25.04.2022

Dobrý den,
k zadání veřejné zakázky bych se chtěl zeptat:
1. Ve výkazu výměr zcela chybí demontáže stávajících lamp VO. Jak máme tyto práce ocenit?

2. Ve výkazu výměr chybí položky pro ocenění přepojování stávajících lamp VO na nový kabel (stávající lampy, které mají zůstat zachovány). Jak máme tyto práce ocenit?

3. Ve výkazu výměr je výkop a zásyp kabelové rýhy v převažující délce definován rozměry 35cm šířka a 40cm hloubka. To ovšem odporuje PD, kde je hloubka uložení kabelu kromě přechodu komunikací stanovena na 60cm. Předpokládá tedy zadavatel provést realizaci stavby odchylně od PD?

Děkuji za odpověď.

Odpověď k dotazu č.1

Zadavatel sděluje, že byl doplněn Výkaz výměr a k dotazu uvádí:

Ad 1/ Položky doplněny do přílohy č.3 – Výkaz výměr, který je přílohou této dodatečné informace.

Ad 2/ Zapojení vodičů, včetně kabelových koncovek, je součástí rozpočtu - položka 44, 45.

44	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² na svorkovnici	kus	120,00
45	K	741130025	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm ² na svorkovnici	kus	272,00

Ad 3/ Dodavatelé ocení dle rozpočtu - kabelové vedení je v chrániče a může tedy být uloženo v hloubce 40cm.

Nový vzor přílohy č. 3 - Výkaz výměr je přílohou této dodatečné informace.

Na základě tohoto doplnění zadavatel NEbude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Bílině dne 09.05.2022

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka