

Doplnění/Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

na realizaci veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel:

Název zadavatele: Město Bílina
Sídlo zadavatele: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
IČ: 00266230
osoba oprávněná jednat: Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka města
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.bilina.cz/>

„Modernizace veřejného osvětlení ve městě Bílina – etapa I.“

1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Město Bílina
Sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
IČ: 00266230
Jednající: **Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou**, starostkou města
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.bilina.cz/>
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Hosnedlová
Tel.: +420 417 810 862
E-mail: hosnedlova@bilina.cz

2. Zástupce zadavatele

Název: Ivana Merhoutová
Sídlo: Kamenná 5087, 43004 Chomutov
IČ: 03527271
DIČ: CZ03527271
Osoba oprávněná jednat: Ivana Merhoutová
Kontaktní osoba
zástupce zadavatele: Ivana Merhoutová
Tel.: +420 736446887
Email: ivana@merhoutova.cz

Na základě tohoto doplnění NEbude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Doplnění/Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Dotaz č.1 ze dne 27.03.2023

Dobrý den,

v Zadávací dokumentaci k podání nabídek je v článku 16. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky uvedeno:

*g) **Technické parametry podchodové svítidlo včetně deklaráce o shodě (CE), deklaráce o elektromagnetické kompatibilitě (EMC), protokolu o IP a IK, certifikaci ENEC a ENEC+, a katalogových listů.***

Tatáž Zadávací dokumentace k podání nabídky se odkazuje na bližší specifikování předmětu plnění v dokumentu „Příloha 3b - *Technicke-parametry podchodové svítidlo_FINAL*“, kde ale není uveden požadavek na certifikace ENEC a ENEC+.

Tímto žádáme zadavatele o sjednocení požadavků a upřesnění, jaké dokumenty má dodavatel v rámci podávané nabídky předložit.

Odpověď k dotazu č.1

Zadavatel sděluje, že v zadávací dokumentaci článek 16, bod. g) byla chybně uvedena certifikace ENEC a ENEC+, kterou však zadavatel pro podchodová svítidla nepožaduje.

Opravená Zadávací dokumentace je přílohou této dodatečné informace.

Na základě tohoto doplnění NEbude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Bílině dne 28.03.2023

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka